

하색교

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S3 바닥판(서울)	1.5	47.0	45.5	0.23	39,565	43
2	S2 바닥판(춘천)	3.0	38.0	35.0	0.46	5,853	43
3	A2 교대(서울)	2.0	79.0	77.0	0.30	63,737	43
4	P2 교각(춘천)	1.5	84.0	82.5	0.23	130,075	43