마치교(상) 철근탐사 Data

NO.1	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@150
		S3 바닥판하면 주근	피복 두께	실측	39mm



NO.2	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@250
		S3 바닥판하면 배력근	피복 두께	실측	34mm



NO.3	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@125
		S4 바닥판하면 주근	피복 두께	실측	40mm



NO.4	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@200
		S4 바닥판하면 배력근	피복 두께	실측	35mm



NO.5	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@243
		A2 교대 수직근	피복 두께	실측	100mm



NO.6	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@145
		A2 교대 수평근	피복 두께	실측	105mm



NO.7	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@120
		P2 교각 기둥 수직근	피복 두께	실측	103㎜



NO.8	위치	마치교(상)	배근 간격	실측	@195
		P2 교각 기둥 수평근	피복 두께	실측	93㎜