

마치교(하)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	3.0	37.0	34.0	0.71	2,312	18
2	S3 바닥판	5.0	39.0	34.0	1.18	832	18
3	A2 벽체	6.0	100.0	94.0	1.41	4,418	18
4	P1 기둥부	7.0	93.0	86.0	1.65	2,717	18