창현교(하) 철근탐사 Data

NO.1	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@200
		S4 바닥판하면 주근	피복 두께	실측	82mm



NO.2	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@250
		S4 바닥판하면 배력근	피복 두께	실측	34mm



NO.3	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@300
		S11 바닥판하면 주근	피복 두께	실측	55mm



NO.4	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@250
		S11 바닥판하면 배력근	피복 두께	실측	38mm



NO.5	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@110
		P1 교각 코핑 수직근	피복 두께	실측	89mm



NO.6	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@200
		P1 교각 코핑 수평근	피복 두께	실측	79mm



NO.7	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@100
		P8 교각 코핑 수직근	피복 두께	실측	86㎜



NO.8	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@300
		P8 교각 코핑 수평근	피복 두께	실측	67㎜



NO.9	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@98
		P10 교각 코핑 수직근	피복 두께	실측	86㎜



NO.10	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@200
		P10 교각 코핑 수평근	피복 두께	실측	86㎜



NO.11	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@101
		P12 교각 코핑 수직근	피복 두께	실측	98㎜



NO.12	위치	창현교(하)	배근 간격	실측	@200
		P12 교각 코핑 수평근	피복 두께	실측	98㎜