

사능1교(상)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S4 바닥판	4.0	35.0	31.0	1.00	961	16
2	A1 벽체	5.0	89.0	84.0	1.25	4,516	16
3	P1 기둥부	4.0	58.0	54.0	1.00	2,916	16