

사능1교(하)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	1.0	35.0	34.0	0.25	18,496	16
2	A2 벽체	6.0	91.0	85.0	1.50	3,211	16
3	P2 기둥부	7.0	85.0	78.0	1.75	1,987	16