

호평IC교(상)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	2.0	36.0	34.0	0.50	4,624	16
2	S3 바닥판	2.0	35.0	33.0	0.50	4,356	16
3	P1 기둥부	9.0	83.0	74.0	2.25	1,082	16