

호평IC교(하)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	4.0	35.0	31.0	1.00	961	16
2	A2 벽체	7.0	73.0	66.0	1.75	1,422	16
3	P2 코핑부	3.0	82.0	79.0	0.75	11,095	16