

RC-RADAR		고덕교 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		2024년 국도45호선 철곡교(내진포함) 등 3개소 정밀안전점검 및 2중 성능평가용역					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		수원국토관리사무소	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 피복두께 (mm)	비고
1	염화물 S1 바닥판하면	주철근	105	125	44	60	양호
		배력철근	270	300	55	60	양호
2	S1 바닥판하면	주철근	125	125	37	60	양호
		배력철근	300	300	34	60	양호
3	A1 교대 홍벽	수직철근	165	125	53	50	양호
		수평철근	200	200	47	50	양호
4	A1 교대 홍벽	수직철근	175	125	34	50	양호
		수평철근	190	200	44	50	양호
5	염화물 A2 교대 홍벽	수직철근	110	125	51	50	양호
		수평철근	170	200	44	50	양호



