
19. 신기교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥관하면



배수시설



설명판

신 기 교			
총연장	40.866m	교 폭	12.1405m
설계하중	43.2 TON(DB-24)		
공사기간	2009년 3월 3일 ~ 2018년 11월 29일		
발주청	서울지방국토관리청	시공사	(주)대우건설 한라산업개발(주)
설계사	(주)한택기술	설계책임자	서성철
책임기술자	(주)동원기술공사 김준원	공사관리관	김준원
원장대리인	(주)대우건설 이종우	준공검사자	(주)동원기술공사 최영

손상사진

			
사진1	교면포장 망상균열	사진2	방호벽 균열(폭 0.3mm이상)
			
사진3	방호벽 표면열화	사진4	신축이음 본체 부식
			
사진5	신축이음 본체 고정불량	사진6	신축이음 단차

			
사진7	배수시설 배수구 막힘	사진8	바닥판하면 재료분리
			
사진9	거더 박락	사진10	받침장치 무수축물탈 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진11	받침장치 무수축물탈 박락	사진12	받침장치 받침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만)



	
사진13	반침장치 받침콘크리트 박리
	
사진14	반침장치 도장박락
	
사진15	교대 균열(폭 0.3mm미만)
	
사진16	교대 박리
사진17	교대 박리
사진18	교대 박리 및 철근노출

			
사진19	교대 누수흔적	사진20	교대 누수흔적

