

RC-RADAR		오천터널(하) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		2025년 국도42호선 오천터널(상) 등 6개소 정밀안전점검 및 2종성능평가용역					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		부산울산고속도로(주)	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 피복두께 (mm)	비고
1	S1 라이닝 (갱문부)	주철근	170	200	77	55	
		배력철근	280	300	84	55	
2	S56 라이닝 (갱구부)	주철근	180	200	69	55	
		배력철근	290	300	65	55	



