


콘크리트 탄산화 깊이 측정

시설물명		광주2터널(상)								
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	설계 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2	3.5	84.0	80.0	76.5	9	1.17	100년 이상	a등급	
2	S41	6.0	89.0	80.0	74.0	9	2.00	100년 이상	a등급	