

양주시축 탄산화 시험 보고서

- 1. 구조물의 명칭 : 양주시축
- 2. 용역명 : 2025년 경기북부 지중구조물·2종시설물 정밀안전점검
- 3. 시험 일 : 2025/04/21
- 4. 시 약 : 페놀프탈레인 용액
- 5. 측정기구 : 버니어 캘리퍼스

구 분		탄산화 깊이 (a)	측정 피복두께 (b)	탄산화 잔여깊이 (b-a)	공용 년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	상태 등급	비 고
벽 체	양주-지축#1	2.5 mm	103.0 mm	100.5 mm	6.0	1.02	100년 이상	a	준공 (2019)

