

도 촌 천 2 교

전 경



측면



바닥판하면



교대



교량받침




교면포장




배수시설


손상현황


							
위 치	S1 바닥판하면	진행성 유무	-	위 치	S1 바닥판하면	진행성 유무	X
내 용	백태 - 2025년 하반기			내 용	백태 - 2026년 상반기		
							
위 치	S1 바닥판하면	진행성 유무	-	위 치	S1 바닥판하면	진행성 유무	X
내 용	백태 - 2025년 하반기			내 용	백태 - 2026년 상반기		
							
위 치	A1 교대	진행성 유무	-	위 치	A1 교대	진행성 유무	X
내 용	누수 - 2025년 하반기			내 용	누수 - 2026년 상반기		

							
위 치	A2-SH4 교량받침	진행성 유무	-	위 치	A2-SH4 교량받침	진행성 유무	X
내 용	스토퍼 파손 - 2025년 하반기			내 용	스토퍼 파손 - 2026년 상반기		
							
위 치	A1-SH14 교량받침	진행성 유무	-	위 치	A1-SH14 교량받침	진행성 유무	X
내 용	받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 2025년 하반기			내 용	받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 2026년 상반기		
							
위 치	S1 신축이음	진행성 유무	-	위 치	S1 신축이음	진행성 유무	X
내 용	누수 - 2025년 하반기			내 용	누수 - 2026년 상반기		

							
위 치	S1 교면포장	진행성 유무	-	위 치	S1 교면포장	진행성 유무	X
내 용	포장 균열 - 2025년 하반기			내 용	포장 균열 - 2026년 상반기		
							
위 치	S1 배수시설	진행성 유무	-	위 치	S1 배수시설	진행성 유무	X
내 용	배수구 막힘 - 2025년 하반기			내 용	배수구 막힘 - 2026년 상반기		
							
위 치	S1 난간 및 연석	진행성 유무	-	위 치	S1 난간 및 연석	진행성 유무	X
내 용	교명판 하부 백태 - 2025년 하반기			내 용	교명판 하부 백태 - 2026년 상반기		

							
위 치	S1 난간 및 연석	진행성 유무	-	위 치	S1 난간 및 연석	진행성 유무	X
내 용	난간 변형 - 2025년 하반기			내 용	난간 변형 - 2026년 상반기		
							
위 치	S1 바닥판하면	진행성 유무	-	위 치	S1-G1 거더	진행성 유무	-
내 용	백태 - 2026년 상반기			내 용	망상균열 - 2026년 상반기		
							
위 치	S1-G1 거더	진행성 유무	-	위 치	S1-G4 거더	진행성 유무	-
내 용	누수흔적 및 백태 - 2026년 상반기			내 용	균열(0.3mm미만) - 2026년 상반기		

							
위 치	S1-G7 거더	진행성 유무	-	위 치	S1-G11 거더	진행성 유무	-
내 용	균열(0.3mm미만) - 2026년 상반기			내 용	파손 - 2026년 상반기		
							
위 치	A2 교대	진행성 유무	-	위 치	A2 교대	진행성 유무	-
내 용	누수 - 2026년 상반기			내 용	토사퇴적 - 2026년 상반기		
							
위 치	A2-SH1 교량받침	진행성 유무	-	위 치	A2-SH4 교량받침	진행성 유무	-
내 용	받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 2026년 상반기			내 용	무수축몰탈 균열(0.3mm미만) - 2026년 상반기		

							
위 치	A2-SH11 교량받침	진행성 유무	-	위 치	A2-SH11 교량받침	진행성 유무	-
내 용	플레이트 부식 - 2026년 상반기			내 용	스토퍼 파손 - 2026년 상반기		
							
위 치	A2-SH14 교량받침	진행성 유무	-	위 치	A2-SH14 교량받침	진행성 유무	-
내 용	받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 2026년 상반기			내 용	무수축몰탈 균열(0.3mm미만) - 2026년 상반기		
							
위 치	S1 신축이음	진행성 유무	-	위 치	S1 배수시설	진행성 유무	-
내 용	이음부 백태 - 2026년 상반기			내 용	배수로 토사퇴적 - 2026년 상반기		

