

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		남전천교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면 비봉방향	8.0	79.0	71.0	9	2.67	100년 이상	a등급	
2	S1 바닥판하면 매송방향	7.0	82.0	75.0	9	2.33	100년 이상	a등급	
3	A1 교대 비봉방향	11.0	56.0	45.0	9	3.67	100년 이상	a등급	
4	A1 교대 매송방향	3.5	38.0	34.5	9	1.17	100년 이상	a등급	
5	P1 교각 비봉방향	3.0	68.0	65.0	9	1.00	100년 이상	a등급	
6	P1 교각 매송방향	2.0	68.0	66.0	9	0.67	100년 이상	a등급	