

탄 산 화 시 험

구분	부재	연번	위치	측정피복 (mm)	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태 등급	잔존 수명예측 (년)	경과 년수	탄산화 계수
신월여의 지하도로 방음터널	벽체	1	기조콘크리트 S1	77.0	6.0	71.0	a	818	5	2.683
		2	기조콘크리트 S2	79.0	5.5	73.5	a	1,027	5	2.460
		최대값		79.0	6.0	73.5				
		최소값		77.0	5.5	71.0				
		평균(부재별)		78.0	5.8	72.3				