품질검사성적서

발 급 번 호 : 15D1202004
시 료 명 : 콘크리트 분말
용 역 명 : 신대구부산고속도로 2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
업 체 명 : (주)아워브레인
의 뢰 인 : 황 상 윤
주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 542 3층

시 료 채 취 일 : 2015년 08월 19일
시 료 채 취 지 : 율하교(대구)
시 료 채 취 자 : (주)아워브레인 기술부 황 상 윤
성과이용목적 : 품질시험용

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연 번	시험·검사종목			단 위	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
							자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	염화물 함유량	바닥판 하면 S1	0~20 ㎜	%	KS F 2713 - 2002	0.007 6	토목품질시험 기술사 06179020020R	신유길		배형민	
				kg/㎥		0.172					
			20~40 ㎜	%		0.006 2					
				kg/㎥		0.140					
		벽체 A2	0~20 ㎜	%		0.006 4					
				kg/㎥		0.145					
			20~40 ㎜	%		0.005 3					
				kg/㎥		0.120					
		기둥 P2	0~20 ㎜	%		0.007 7					
				kg/㎥		0.174					
			20~40 ㎜	%		0.006 8					
				kg/㎥		0.154					

끝.

※ 단위 부피당 염화물 산출시 콘크리트의 단위중량은 2 263 kg/㎥을 적용하였음.

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2015년 12월 14일

재단법인 한국건설산업품질연구원장

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel:(031)322-0325~7 Fax:(031)322-0098

유의사항 : 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사성적서

발 급 번 호 : 15D1202005
시 료 명 : 콘크리트 분말
용 역 명 : 신대구부산고속도로 2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
업 체 명 : (주)아워브레인
의 뢰 인 : 황 상 윤
주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 542 3층

시 료 채 취 일 : 2015년 08월 19일
시 료 채 취 지 : 율하교(부산)
시 료 채 취 자 : (주)아워브레인 기술부 황 상 윤
성과이용목적 : 품질시험용

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연 번	시험·검사종목			단 위	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
							자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	염화물 함유량	바닥판 하면 S1	0~20 ㎜	%	KS F 2713 - 2002	0.006 8	토목품질시험 기술사 06179020020R	신유길		배형민	
				kg/㎥		0.154					
			20~40 ㎜	%		0.005 6					
				kg/㎥		0.127					
		벽체 A2	0~20 ㎜	%		0.007 1					
				kg/㎥		0.161					
			20~40 ㎜	%		0.006 2					
				kg/㎥		0.140					
		기둥 P2	0~20 ㎜	%		0.006 9					
				kg/㎥		0.156					
			20~40 ㎜	%		0.005 6					
				kg/㎥		0.127					

끝.

※ 단위 부피당 염화물 산출시 콘크리트의 단위중량은 2 263 kg/㎥을 적용하였음.

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2015년 12월 14일

재단법인 한국건설산업품질연구원장

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel:(031)322-0325~7 Fax:(031)322-0098

유의사항 : 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.