

개별교량명 : 고정대교(대구방향)

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
S1	PCS-Box	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	A1	0.20	0.20	0.40	q	0.10	0.10	0.10	0.20
S2	PCS-Box	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	P1	-	0.10	0.20	q	0.10	0.10	-	-
S3	PCS-Box	0.10	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	P2	-	0.20	0.40	q	-	0.10	-	-
S4	PCS-Box	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	P3	0.20	0.20	0.20	q	-	-	-	-
S5	PCS-Box	0.10	0.20	0.20	0.20	0.40	0.10	P4	-	0.10	0.20	q	-	-	-	-
S6	PCS-Box	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	P5	-	0.10	0.20	q	-	-	-	-
S7	PCS-Box	0.10	0.20	0.10	0.10	0.40	0.40	P6	-	0.10	0.20	q	-	-	-	-
S8	PCS-Box	0.20	0.20	0.10	0.20	0.40	0.40	P7	-	0.10	0.20	q	-	-	-	-
S9	PCS-Box	0.40	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	P8	-	0.10	0.20	q	-	-	-	-
S10	PCS-Box	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	P9	-	0.20	0.20	q	-	-	-	-
S11	PCS-Box	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	P10	-	0.20	0.20	q	-	-	-	-
S12	PCS-Box	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	P11	-	0.20	0.20	q	0.10	-	-	-
S13	PCS-Box	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	P12	-	0.10	0.20	q	0.10	0.10	-	-
								A2	0.40	0.20	0.20	q		0.10		-
평균		0.185	0.192	0.177	0.192	0.308	0.292		0.267	0.150	0.229	-	0.100	0.100	0.100	0.200
가중치		20	20	3	7	3	2		9	9	20	0	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.037	0.038	0.005	0.013	0.009	0.006		0.024	0.014	0.046	-	0.002	0.002	0.002	0.002
1. 환산결함도 점수 =																0.200
2. 상태평가 결과 =																B