


목 차

1. 위치도 및 교량전경	1
2. 상부구조	5
1) 바닥판	5
2) 거더	6
3) 가로보	7
3. 하부구조	8
1) 교대	8
2) 교각	9
4. 받침	10
5. 기타부재	12
1) 신축이음	12
2) 교면포장	13
3) 방호벽	14
4) 배수시설	16
5) 부속시설 및 부착시설물	17
6. 현장시험전경	18

1. 위치도 및 교량전경

1) 위치도-1



1) 위치도-2



2) 교량전경-1



교량상면



교량측면

2) 교량전경-



교대(A2)



교각(P1~P4)

2. 상부구조

1) 바닥판

			
연 번	1	연 번	2
내 용	전경	내 용	콘크리트 손상(S2, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	균열(0.2mm, S5, 대구)	내 용	백태(S1, 부산)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	망상균열(S2, 부산)	내 용	망상균열(S3, 부산)

2) 거더

			
연 번	1	연 번	2
내 용	균열(0.1mm, S4G1, 대구)	내 용	균열(0.1mm, S5G5, 대구)
		-	
연 번	3		
내 용	백테(S2G1, 부산)		
-		-	

3) 가로보

			
연 번	1	연 번	2
내 용	콘크리트 들뜸(S1C4~G5, 대구)	내 용	콘크리트 들뜸(S4G1~G2, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	콘크리트 들뜸(S4G1~G2, 대구)	내 용	콘크리트 들뜸(S4G3~G4, 대구)
-		-	

3. 하부구조

1) 교대

			
연 번	1	연 번	2
내 용	교대(A1) 전경	내 용	교대(A2) 전경
			
연 번	3	연 번	4
내 용	누수흔적(A1, 대구)	내 용	체수흔적(A2, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	백태(A1, 부산)	내 용	체수흔적(A2, 부산)

2) 교각

			
연 번	1	연 번	2
내 용	교각(P1) 전경	내 용	코핑부 망상균열(P2, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	코핑부 정면 균열(0.1mm, P3, 대구)	내 용	코핑부 정면 균열(0.2mm, P3, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	코핑부 콘크리트 손상(P4, 대구)	내 용	기둥부 균열(0.1mm, P2, 부산)

4. 받침

			
연 번	1	연 번	2
내 용	탄성받침 전경(A1SH1, 대구)	내 용	탄성받침 전경(A2SH2, 부산)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	탄성받침 밀림(A1SH5, 대구)	내 용	탄성받침 들뜸(A2SH5, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	스토퍼 간섭(P1SH10, 대구)	내 용	무수축물탈 균열(P4SH5, 대구)

4. 받침

			
연 번	7	연 번	8
내 용	Plate 녹발생(A1SH2, 부산)	내 용	탄성받침 밀림(A2SH2, 부산)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	탄성받침 밀림(A2SH4, 부산)	내 용	받침콘크리트 손상(P1SH5, 부산)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	탄성받침 들뜸(P2SH10, 부산)	내 용	무수축물탈 및 받침콘크리트 균열 (P4SH1, 부산)

5. 기타부재


1) 신축이음

			
연 번	1	연 번	2
내 용	신축이음 전경(A1, 대구)	내 용	신축이음 전경(A1, 부산)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	후타재 접속부 이격(A1, 대구)	내 용	후타재 접속부 이격 및 단차(A2, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	본체 고무재 손상(A1, 부산)	내 용	본체 이물질퇴적(P2, 부산)

2) 교면포장

			
연 번	1	연 번	2
내 용	포장면 전경(대구)	내 용	포장면 전경(부산)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	라벨링(S5, 대구)	내 용	라벨링(S5, 대구)
-		-	

3) 방호벽

			
연 번	1	연 번	2
내 용	중분대 손상(S1, 대구)	내 용	중분대 균열(0.3mm, S2, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	중분대 백태(S2, 대구)	내 용	균열부 백태(S5, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	중분대 균열(0.2mm, S1, 부산)	내 용	중분대 손상(S1, 부산)

3) 방호벽

			
연 번	7	연 번	8
내 용	방호벽 균열(0.2mm, S3, 부산)	내 용	방호벽 손상(S4, 부산)
-		-	
-		-	

4) 배수시설

			
연 번	1	연 번	2
내 용	배수관 전경(부산)	내 용	배수관 연결고리 탈락(S1, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	배수구 이물질퇴적(S1, 대구)	내 용	배수관 연결고리 탈락(S2, 부산)
-		-	

5) 부속시설 및 부착시설물

			
연 번	1	연 번	2
내 용	범면 이격(A2, 대구)	내 용	점검계단 이격(A2, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	차수판 앵커 탈락(A2, 대구)	내 용	점검로 난간 손상(P2, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	차수판 볼트 탈락(P2, 대구)	내 용	범면 이격(A1, 부산)

6. 현장시험 전경

			
연 번	1	연 번	2
내 용	반발경도 시험	내 용	탄산화 깊이 측정(천공)
			
연 번	3		
내 용	탄산화 깊이 측정		