

[덕산육교] [강상자형교] 결과표

개별교량명 : 덕산육교															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[A1]	강상자형교	a	b	a	b	b	b	b	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
STB[A2]	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.100	0.200	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100	0.200	N/A	0.100	0.100		
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3		
(평균X가중치)/가중치합		0.018	0.040	0.005	0.014	0.006	0.004	0.018	0.009	0.040	N/A	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =														0.161	
2. 상태평가 결과 =														B	

[덕산육교] [강상자형교] 결과표

교 랑 명 :	덕산육교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
덕산육교	0.161	B	270	2	540	1.000	0.161
합계(Σ)			270		540	1	0.161
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.161
2. 상태평가 결과 =							B