

7. 입암고가(B52)

위치	STA. 142K232-240	선별	T2	위치	TCL	위치	STA. 142K080-088	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.2			내용	균열		Cw= 0.3/0.7		
위치	STA. 141K936-944	선별	T1	위치	TCL	위치	STA. 142K056-064	선별	T1	위치	TCL
내용	망상균열		A= 0.3X0.8			내용	파손		A= 0.5X0.4		
위치	STA. 142K224-232	선별	T1	위치	침목	위치	STA. 142K064-072	선별	T1	위치	TCL
내용	파손		A= 0.1X0.1			내용	층분리		L= 5.0		

위치	STA. 142K264-272		선별	T2	위치	TCL	위치	STA. 142K272-282		선별	T2	위치	TCL
내용	충분리		L= 2.5				내용	충분리		L= 1.2			
위치	STA. 142K280-288		선별	T2	위치	TCL	위치	STA. 142K288-296		선별	T2	위치	TCL
내용	충분리		L= 5.5				내용	충분리		L= 6.0			
위치			선별		위치		위치			선별		위치	
내용							내용						