



호남고속선 오송고가(T2)_4(1.234~1.250km, S2-1,S2-2)

P1



12주

(상행)



21

(주요
이점)

연번	순상	폭	연청	비고	연번	순상	폭	연청	비고
1	군열 0.2	mm 0.4	m		56				
2	군열 0.2	mm 0.4	m		57				
3	군열 0.2	mm 0.4	m		58				
4	군열 0.2	mm 0.4	m		59				
5	군열 0.2	mm 0.4	m		60				
6	군열 0.2	mm 0.4	m		61				
7	군열 0.2	mm 0.4	m		62				
8	군열 0.2	mm 0.4	m		63				
9	군열 0.2	mm 0.4	m		64				
10	이동물포획적 1.0	m 0.5	m		65				
11	군열 0.1	mm 0.6	m		66				
12	군열 0.2	mm 0.6	m		67				
13	군열 0.1	mm 0.6	m		68				
14	군열 0.1	mm 0.6	m		69				
15	군열 0.1	mm 0.6	m		70				
16	군열 0.1	mm 0.6	m		71				
17	군열 0.1	mm 0.4	m		72				
18	군열 0.1	mm 0.4	m		73				
19	군열 0.1	mm 0.4	m		74				
20	군열 0.1	mm 0.6	m		75				
21	군열 0.2	mm 0.6	m		76				
22	군열 0.2	mm 0.6	m		77				
23	군열 0.2	mm 0.6	m		78				
24	군열 0.1	mm 0.6	m		79				
25	군열 0.2	mm 0.6	m		80				
26	군열 0.2	mm 0.6	m		81				
27	군열 0.2	mm 0.6	m		82				
28	군열 0.2	mm 0.6	m		83				
29	군열 0.2	mm 0.6	m		84				
30	군열 0.1	mm 0.6	m		85				
31	군열 0.2	mm 0.6	m		86				
32	군열 0.2	mm 0.6	m		87				
33	군열 0.2	mm 0.6	m		88				
34	군열 0.2	mm 0.6	m		89				
35	군열 0.2	mm 0.6	m		90				
36	군열 0.2	mm 0.6	m		91				
37	군열 0.1	mm 0.4	m		92				
38	군열 0.1	mm 0.4	m		93				
39	군열 0.1	mm 0.4	m		94				
40	군열 0.1	mm 0.4	m		95				
41	군열 0.1	mm 0.4	m		96				
42	군열 0.1	mm 0.4	m		97				
43	군열 0.1	mm 0.4	m		98				
44	군열 0.1	mm 0.4	m		99				
45	군열 0.1	mm 0.4	m		100				
46	군열 0.2	mm 0.6	m		101				
47	군열 0.2	mm 0.6	m		102				
48	군열 0.1	mm 0.6	m		103				
49	군열 0.2	mm 0.6	m		104				
50	군열 0.2	mm 0.6	m		105				
51	군열 0.2	mm 0.6	m		106				
52	군열 0.2	mm 0.6	m		107				
53	군열 0.1	mm 0.6	m		108				
54					109				
55					110				

시행	사명	종목	연령	장소	구분	
					개별 대인 지	복합 대인 지
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)원국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (株)한국건설품질연구원	이복영	간담강 김경기 문석기	점	점
					〰〰〰	점도드상부리
					〰〰〰	말상견열
					〰〰〰	철타노출
					〰〰〰	누수·슬로부
					〰〰〰	시공(이음판리, 종판리)