


호남고속선 산수교_3(7.235~7.243km, S1-2)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.5	mm 0.3	m		56				
2	균열 0.2	mm 0.4	m		57				
3	균열 0.2	mm 0.4	m		58				
4	균열 0.2	mm 0.4	m		59				
5	균열 0.2	mm 0.4	m		60				
6	균열 0.2	mm 0.4	m		61				
7	균열 0.2	mm 0.4	m		62				
8	균열 0.2	mm 0.4	m		63				
9	균열 0.1	mm 0.3	m		64				
10	균열 0.2	mm 2.0	m		65				
11	균열 0.2	mm 1.0	m		66				
12	균열 0.2	mm 1.0	m		67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행			공역명			공역주요사항			관리책임자		작성책임자		간		현		첨	
시행			공역명			공역주요사항			관리책임자		작성책임자		간		현		첨	
한국철도공사			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역			(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원			이복영		김경강 윤석기		간		현		첨	
KORAIL			한국철도공사			KOREA RAILROAD			이복영		김경강 윤석기		간		현		첨	
한국철도공사			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역			(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원			이복영		김경강 윤석기		간		현		첨	
KORAIL			한국철도공사			KOREA RAILROAD			이복영		김경강 윤석기		간		현		첨	