


장구코-토랑노반-88(51.190~51.200km, L=10m)

51k190


51k200



아
0%

(하
0호)

채움크리트


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(악악)

연번	순차	북	연장	비고	연번	순차	북	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.5 m	m	55	군열	0.1 mm	0.4 m	m
2	군열	0.2 mm	0.4 m	m	56	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m
3	군열	0.2 mm	0.5 m	m	57	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m
4	군열	0.1 mm	0.8 m	m	58	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m
5	군열	0.1 mm	0.5 m	m	59	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m
6	군열	0.1 mm	0.8 m	m	60	군열	0.1 mm	0.8 m	m
7	군열	0.1 mm	0.4 m	m	61	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m
8	군열	0.1 mm	0.5 m	m	62	군열	0.1 mm	0.4 m	m
9	군열	0.1 mm	0.8 m	m	63	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m
10	군열	0.1 mm	1.4 m	m	64	군열	0.2 mm	0.8 m	m
11	군열	0.1 mm	0.5 m	m	65	장계부 군열	0.2 mm	0.4 m	m
12	군열	0.2 mm	0.4 m	m	66	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m
13	군열	0.2 mm	0.5 m	m	67	군열	0.2 mm	0.8 m	m
14	군열	0.2 mm	0.5 m	m	68	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m
15	군열	0.2 mm	0.4 m	m	69	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m
16	군열	0.2 mm	0.5 m	m	70	군열	0.1 mm	0.4 m	m
17	군열	0.1 mm	0.8 m	m	71	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m
18	군열	0.2 mm	0.4 m	m	72	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m
19	군열	0.1 mm	0.4 m	m	73	군열	0.1 mm	0.4 m	m
20	군열	0.1 mm	0.4 m	m	74	군열	0.1 mm	0.4 m	m
21	군열	0.1 mm	0.4 m	m	75	군열	0.1 mm	0.4 m	m
22	군열	0.2 mm	0.5 m	m	76	군열	0.1 mm	0.4 m	m
23	군열	0.2 mm	0.8 m	m	77	군열	0.1 mm	0.4 m	m
24	군열	0.1 mm	0.4 m	m	78	군열	0.1 mm	0.4 m	m
25	군열	0.1 mm	0.4 m	m	79				
26	군열	0.2 mm	0.5 m	m	80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m	m	81				
28	군열	0.1 mm	0.5 m	m	82				
29	군열	0.2 mm	0.8 m	m	83				
30	군열	0.1 mm	0.5 m	m	84				
31	군열	0.1 mm	0.8 m	m	85				
32	군열	0.1 mm	0.4 m	m	86				
33	군열	0.1 mm	0.5 m	m	87				
34	군열	0.1 mm	0.8 m	m	88				
35	군열	0.1 mm	0.4 m	m	89				
36	군열	0.1 mm	0.4 m	m	90				
37	군열	0.2 mm	0.5 m	m	91				
38	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m	92				
39	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	93				
40	군열	0.1 mm	0.5 m	m	94				
41	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m	95				
42	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	96				
43	군열	0.1 mm	0.8 m	m	97				
44	군열	0.2 mm	0.8 m	m	98				
45	군열	0.1 mm	0.5 m	m	99				
46	군열	0.1 mm	0.4 m	m	100				
47	군열	0.1 mm	0.8 m	m	101				
48	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m	102				
49	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	103				
50	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	104				
51	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	105				
52	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m	m	106				
53	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	107				
54	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m	m	108				

시행사	영역	영역	영역	사	장 치		단	영역		
					개 설 장 치	분 야 장 치				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	김원강 김 경기 윤 석 기		점	0220 (0.3m이하 : 흑색)	점목도상판리	
								0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	망상	
								0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	
								1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	
								0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	누수, 음압부	
								0920 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	시공이음판리, 종판리	