

호남고속선 중리터널_6(54.257~54.267km, S5)

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m	55	군열	0.1	mm 0.5	m
2	군열	0.1	mm 0.4	m	56	군열	0.1	mm 0.4	m
3	군열	0.1	mm 0.5	m	57	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m
4	군열	0.1	mm 0.4	m	58	군열	0.1	mm 0.5	m
5	군열	0.1	mm 0.4	m	59	군열	0.1	mm 0.4	m
6	군열	0.1	mm 0.4	m	60	군열	0.1	mm 0.8	m
7	군열	0.1	mm 0.4	m	61	군열	0.1	mm 0.8	m
8	군열	0.1	mm 0.4	m	62	군열	0.1	mm 0.5	m
9	군열	0.1	mm 0.4	m	63	군열	0.1	mm 0.4	m
10	군열	0.1	mm 0.5	m	64	군열	0.1	mm 0.4	m
11	군열	0.1	mm 0.4	m	65	군열	0.1	mm 0.5	m
12	군열	0.1	mm 0.4	m	66	군열	0.1	mm 0.5	m
13	군열	0.1	mm 0.4	m	67	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m
14	군열	0.1	mm 0.4	m	68	군열	0.1	mm 0.4	m
15	군열	0.1	mm 0.4	m	69	군열	0.1	mm 0.5	m
16	군열	0.1	mm 0.4	m	70	군열	0.1	mm 0.4	m
17	군열	0.1	mm 0.4	m	71	군열	0.1	mm 0.5	m
18	군열	0.1	mm 0.5	m	72	군열	0.2	mm 0.5	m
19	군열	0.1	mm 0.4	m	73	경북부 군열	0.2	mm 0.3	m
20	군열	0.1	mm 0.5	m	74	군열	0.1	mm 0.4	m
21	군열	0.1	mm 0.4	m	75	군열	0.2	mm 0.3	m
22	군열	0.1	mm 0.4	m	76	군열	0.1	mm 0.4	m
23	군열	0.1	mm 0.8	m	77	군열	0.1	mm 0.4	m
24	군열	0.1	mm 0.4	m	78	군열	0.1	mm 0.4	m
25	군열	0.1	mm 0.4	m	79	군열	0.1	mm 0.4	m
26	군열	0.1	mm 0.4	m	80	군열	0.1	mm 0.5	m
27	군열	0.1	mm 0.4	m	81	군열	0.1	mm 0.4	m
28	군열	0.1	mm 0.4	m	82	군열	0.1	mm 0.4	m
29	군열	0.1	mm 0.5	m	83	군열	0.1	mm 0.8	m
30	군열	0.1	mm 0.4	m	84	군열	0.1	mm 0.4	m
31	군열	0.1	mm 0.4	m	85	군열	0.1	mm 0.4	m
32	군열	0.1	mm 0.5	m	86	군열	0.1	mm 0.4	m
33	경북부 군열	0.2	mm 0.3	m	87	군열	0.2	mm 0.6	m
34	군열	0.1	mm 0.4	m	88	군열	0.1	mm 0.6	m
35	군열	0.1	mm 0.5	m	89	군열	0.2	mm 0.4	m
36	군열	0.1	mm 0.4	m	90	군열	0.1	mm 0.3	m
37	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m	91	군열	0.5	mm 0.5	m
38	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m	92				신구
39	군열	0.1	mm 0.4	m	93				
40	군열	0.1	mm 0.4	m	94				
41	군열	0.1	mm 0.4	m	95				
42	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m	96				
43	군열	0.1	mm 0.4	m	97				
44	군열	0.1	mm 0.4	m	98				
45	군열	0.1	mm 0.8	m	99				
46	군열	0.2	mm 0.3	m	100				
47	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m	101				
48	군열	0.1	mm 0.4	m	102				
49	군열	0.1	mm 0.4	m	103				
50	군열	0.1	mm 0.4	m	104				
51	군열	0.1	mm 0.4	m	105				
52	군열	0.1	mm 0.5	m	106				
53	경북부 군열	0.2	mm 0.5	m	107				
54	군열	0.1	mm 0.4	m	108				

시행사	영역	용역사	장		구간	도면
			개입위치	분리방안		
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2016년도 호남고속선 콘크리트케도 점검용역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영	김윤강 김경기 윤석기	 0220 (0.3m이하 : 역식)	점목도상분리
					 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	망상
					 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 직식)	박리, 박리, 표손
					 1020 (1.0m이상 : 분출액)	번대
					 0820	 철근노출  누수, 습윤부  시공이음분리, 총분리