


호남고속선 정지고가_301(58.991~58.998km, S56-4)

58K998

58K991



아
호


(아
아)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

PCL 상면

PCL 상면



T2
(γ_{H} , $\gamma_{\text{H}_2\text{O}}$)

(가행)

TCL상머	TCL축머
-------	-------

TCL 集团

PCL 상용

PCL 상용

연번	순서	목	연장	비고	연번	순서	목	연장	비고
1	구월	0.1 mm	0.3 m	m	55				
2	구월	0.1 mm	0.6 m	m	56				
3	구월	0.1 mm	0.6 m	m	57				
4	구월	0.1 mm	0.6 m	m	58				
5	구월	0.1 mm	0.6 m	m	59				
6	구월	0.1 mm	0.6 m	m	60				
7	경계부 구월	0.2 mm	1.1 m	m	61				
8	구월	0.1 mm	0.6 m	m	62				
9	구월	0.1 mm	0.6 m	m	63				
10	경계부 구월	0.2 mm	0.8 m	m	64				
11	구월	0.1 mm	0.8 m	m	65				
12	구월	0.1 mm	0.6 m	m	66				
13	구월	0.1 mm	0.6 m	m	67				
14	구월	0.1 mm	0.4 m	m	68				
15	경계부 구월	0.2 mm	0.8 m	m	69				
16	구월	0.1 mm	0.3 m	m	70				
17	구월	0.1 mm	0.4 m	m	71				
18	경계부 구월	0.2 mm	1.1 m	m	72				
19	경계부 구월	0.2 mm	0.3 m	m	73				
20	구월	0.1 mm	0.7 m	m	74				
21	구월	0.1 mm	0.7 m	m	75				
22	구월	0.1 mm	0.7 m	m	76				
23	구월	0.1 mm	0.7 m	m	77				
24	구월	0.2 mm	0.7 m	m	78				
25	구월	0.1 mm	0.4 m	m	79				
26	구월	0.1 mm	0.7 m	m	80				
27	구월	0.1 mm	0.4 m	m	81				
28	구월	0.1 mm	0.4 m	m	82				
29	구월	0.1 mm	0.4 m	m	83				
30	구월	0.1 mm	0.4 m	m	84				
31	구월	0.1 mm	0.4 m	m	85				
32	구월	0.1 mm	0.4 m	m	86				
33	구월	0.1 mm	0.7 m	m	87				
34	구월	0.1 mm	0.7 m	m	88				
35	구월	0.2 mm	0.7 m	m	89				
36	구월	0.1 mm	0.7 m	m	90				
37	구월	0.1 mm	0.7 m	m	91				
38	구월	0.2 mm	0.7 m	m	92				
39	구월	0.1 mm	0.7 m	m	93				
40	구월	0.1 mm	0.4 m	m	94				
41	구월	0.1 mm	0.4 m	m	95				
42	구월	0.1 mm	0.4 m	m	96				
43	구월	0.1 mm	0.4 m	m	97				
44	구월	0.1 mm	0.4 m	m	98				
45	구월	0.1 mm	0.4 m	m	99				
46	구월	0.1 mm	0.4 m	m	100				
47	구월	0.1 mm	0.4 m	m	101				
48	구월	0.1 mm	0.7 m	m	102				
49	구월	0.1 mm	0.7 m	m	103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	시행사	영역명	영역사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간호장 김정기 윤석기	경원선	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	한목도강판면리		재료분리
								0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		철판노출
								0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리,벽박,파손		누수,습윤부
								~ ~ ~ ~ ~ 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음분리,충돌면