


호남고속선 정지코가_1004(63.893~63.900km, S191-5)

63K893

P191
63K900
191 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.6 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.6 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.8 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	군열	0.2 mm	0.3 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.8 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.6 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.6 m		70				
17	군열	0.2 mm	0.5 m		71				
18	군열	0.2 mm	7.0 m		72				
19	군열	0.2 mm	0.6 m		73				
20	군열	0.2 mm	0.4 m		74				
21	군열	0.2 mm	0.4 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	군열	0.3 mm	1.0 m	신규	77				
24	군열	0.3 mm	1.0 m	신규	78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종목	역명	소재지	구분	
					개별입장권	합계 입장권
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	점검
						한국의소리
						한국의소리
						한국의소리
						한국의소리
						한국의소리