

기본현황		상세제원		설계도서/보고서						
6차 - 시설물명 영형변경(2014.10.14) + 수정										
시설물명		처리구역		처리용량						
				(*)일평균	(*)일최대	시간최대				
오포공공하수처리시설		오포읍 일원		17,230 m³/일	16,000 m³/일	16,000 m³/일				
처리방식	(*)1차 처리		2차(고도)처리		(*)3차(슬러지)처리					
	산화구법		탈질생물막법		없음					
유입수질				방류수질						
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	
225 mg/l	109 mg/l	233 mg/l	37 mg/l	4.4 mg/l	5 mg/l	20 mg/l	10 mg/l	20 mg/l	0.2 mg/l	
하수 관거시설	관중			관경(mm)		연장(km)		기타시설		
	덕타일 주철관			300~700		32470				
	침사지			유입편포량		최초침전지		포기조		
수처리 시설	12.1W*29.6L*11.4H*1									
	최종침전지			고도처리시설		기타시설				
	20.5*3.5H*2			협의조 2.75W*3.3L*5.7H*2, 무산소조 4W*5L*5.7H*2, 호기 조 4.0W*12L*5.7H*2, DO저감 조 1W*2L*5.7H*2		산화구 8W*137L*3H*2, 우수침전지 20.5*3.5H*2				
슬러지 처리시설	농축조		소화조		탈수시설		최종처분방법	기타시설		
	4.5*3H*2				탈수방법 원심탈수기					대수 2
기타상세제원										