

도척공공하수처리시설

도척공공하수처리시설

기본현황		상세제원		설계도서/보고서	
3차 - 시설물명 명칭변경(2014.10.15) ▼					
+ 수정 - 삭제요청 ○ 결재이력 + 인쇄 🔍 위치정보					
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류		
			시설물종별	시설물구분	시설물종류
ST1999-0000010	광지공-9	도척공공하수처리시설	2층	상하수도	공공하수처리시설
주소		하천명	관리주체	관리주체구분	소유자
경기도 광주시 도척면 궁평하천길 도척공공하수처리시설		팔당호	광주지방공사	공공	광주시청
준공(사용승인)일		하자담보책임만료일		상세제원	설계도서사본 공단제출
1999년 06월 30일				유	대상-보존 대상-제출
설계기간		설계자	공사기간		시공자
		(주)경호기술단	1996년 12월 30일 1999년 06월 30일		(주)태영 10,547 백만원
내전설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명	공사감독·관리관
아니오		경호기술단	광주시청	도척하수종말처리시설 건설공사	
감리비대상사유			영10조대상	시설물관리 근거법령	편입일
			아니오	시설물의안전관리에관한특별법	
비고					
대표시설물			인허가기관		
고유식별번호(UFD)			위치정보	X좌표 : 340238.2705 Y좌표 : 526629.80765	
작성자			작성일	1999-06-30 (최종수정일 : 2014-10-15)	

도척공공하수처리시설

기본현황		상세제원		설계도서/보고서					
3차 - 시설물명 명칭변경(2014.10.15)								+ 수정	
시설물명		처리구역		처리용량					
				(*)일평균		(*)일최대		시간최대	
도척공공하수처리시설		도척면 일원		3,367 m³/일		4,812 m³/일		4,000 m³/일	
처리방식	(*)1차 처리			2차(고도)처리			(*)3차(슬러지)처리		
	산화구법			탈질생물막법			없음		
유입수질				방류수질					
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
203 mg/l	101 mg/l	178 mg/l	35 mg/l	4 mg/l	5 mg/l	20 mg/l	10 mg/l	20 mg/l	0.2 mg/l
하수 관거시설	관종			관경(mm)		면장(km)		기타시설	
	덕타일주철관			80~400		22679			
수처리 시설	침사지			유입펌프량		최초침전지		포기조	
	최종침전지			고도처리시설		기타시설			
	12.3*6.1H*2					산화구 10W*49.5L4.35H*2, 우수침전지 12.3*6.1H*1			
슬러지 처리시설	농축조		소화조		탈수시설		최종처분방법		기타시설
					탈수방법		대수		
						벨트프레스탈수기		1	
								매립	
기타상세제원									