

분원공공하수처리시설

분원공공하수처리시설

기본현황 상세제원 설계도서/보고서

2차 - 시설물명 명칭변경(2014.10.14)

+ 수정 - 삭제요청 결재이력 인쇄 위치정보

시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류		
			시설물종별	시설물구분	시설물종류
ST1992-0000002	광지공-6	분원공공하수처리시설	2층	상하수도	공공하수처리시설
주소		하천명	관리주체	관리주체구분	소유자
경기도 광주시 남종면 산수로 분원공공하수처리시설		팔당호	광주지방공사	공공	광주시청
준공(사용승인)일		하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출
2000년 07월 26일			유	대상-보존	대상-제출
설계기간		설계자	공사기간	시공자	시공비
		삼안기술공사, 경호기술단	1996년 03월 01일 2000년 07월 13일	한통건설(주)	3,313 백만원
내잔설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명	공사감독·관리관
아니오		경호기술단	광주시청	분원리하수처리시설 건설공사	
감리비대상사유			영10조대상	시설물관리 근거법령	편입일
			아니오	시설물의안전관리에관한특별법	
비고					
대표시설물		인허가기관			
고유식별번호(UFD)		위치정보		X좌표 : 339374.22554 Y좌표 : 544954.58787	
작성자		작성일		1995-06-01 (최종수정일 : 2014-10-14)	

분원공공하수처리시설

기본현황 상세제원 설계도서/보고서

2차 - 시설물명 명칭변경(2014.10.14)

+ 수정

시설물명		처리구역	처리용량							
			(*)일평균		(*)일최대		시간최대			
분원공공하수처리시설		남종면 일원		315 m³/일		1,900 m³/일		1,900 m³/일		
처리방식	(*)1차 처리			2차(고도)처리				(*)3차(슬러지)처리		
	산화구법			급속여과법				없음		
유입수질						방류수질				
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	
111 mg/l	51 mg/l	94 mg/l	22 mg/l	2.4 mg/l	5 mg/l	20 mg/l	10 mg/l	20 mg/l	0.2 mg/l	
하수 관거시설	관경			관경(mm)		면장(km)		기타시설		
	덕타일 주철관			200~400		6600				
수처리 시설	침사지			유입펌프량		최초침전지		포기조		
	최종침전지			고도처리시설		기타시설				
				반응조 6.5W*12L*5H*2, 사여 과기 50톤/hr*2		분배조 1.1W*6L*1H*1, 방류조 3.4W*5L*1.5H*1				
슬러지 처리시설	농축조		소화조		탈수시설		최종처분방법		기타시설	
					탈수방법		대수		슬러지저류조 2.5W*3L*3H*1	
						벨트프레스탈수기		1	매립	
기타상세제원										