

시험 성적서

시료명(생산국) : 굳은콘크리트분말(대한민국)

시료채취장소 : 충남공주시우성면,봉정동,이인면/논산시채운면,연무읍

성과이용목적 : 보고서제출

공 사 명 : [공란]

발 주 자 : [공란]

시 공 자 : [공란]

의뢰인 : 손기영

국가중요시설여부 : -

접 수 일 자 : 2018년 03월 15일

시 료 채 취 일 : 2017년 11월 20일 ~ 11월 22일

성적서발급번호 : CSTC NO.1803-1501

시 료 채 취 자 : (주)한국구조물안전연구원 서종태

시료채취입회자 : [공란]

의뢰인주소 : 서울시송파구송파대로55서울북합물류
a동501호

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설 기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

[채운면]

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	시험·검사 결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
29	연무IC교 TG 슬래브하부 S2 캔틸레버	KS F 2713	0.0013 %	건설재료시험기사 05204140608Y	반용현		김태현	
	염화물 이온농도		0.0294 kg/m'					
30	연무IC교 기둥부 P1		0.0005 %					
	염화물 이온농도		0.0113 kg/m'					
31	연무IC교 기둥부 P2		0.0014 %					
	염화물 이온농도		0.0317 kg/m'					
	환산 염화물 함량							

-이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2018년 04월 10일

(주)건설표준시험원 (건설기술용역업자) 대표 노선미

· 유의사항 : 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 성과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

7페이지중 6페이지

13569 경기도 성남시 분당구 방야로 46 TEL : (031) 722 - 3316 FAX : (031) 722 - 3314 www.CSTC.kr



비고 1 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.

2 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원/중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만KW 이상 발전소, 전국적으로 방송되는 공영 라디오 TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만KW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 열 등을 말합니다.