

황길1교 탄산화 DATA

시험결과

측정위치	탄산화깊이(mm)	최소피복두께	경과년수	탄산화잔여깊이(mm)	탄산화속도계수	잔존수명예측	상태평가등급
바닥판하면-서측(S1)	10.0	50.0	20	40.0	2.24	320.0	a
바닥판하면-서측(S3)	5.0	52.0	20	47.0	1.12	1767.2	a
바닥판하면-동측(S2)	20.0	50.0	20	30.0	4.47	45.0	a
바닥판하면-동측(S3)	16.0	52.0	20	36.0	3.58	101.3	a
A1 구체-서측	10.0	130.0	20	120.0	2.24	2880.0	a
A2 구체-서측	19.0	130.0	20	111.0	4.25	682.6	a
A1 구체-동측	6.0	130.0	20	124.0	1.34	8542.2	a
A2 구체-동측	22.0	130.0	20	108.0	4.92	482.0	a
P1 구체-서측	5.0	130.0	20	125.0	1.12	12500.0	a
P3 구체-서측	3.5	130.0	20	126.5	0.78	26126.1	a
P1 구체-동측	4.5	130.0	20	125.5	1.01	15555.8	a
P3 구체-동측	10.0	130.0	20	120.0	2.24	2880.0	a