

연호지하차도 탄산화 DATA

PROJECT TITLE :		2018년 하반기 시설물 정밀점검 용역					
Company		 [주] 명성 엔지니어링			Client	대구동부순환도로 [주]	
시험위치		시험위치	상부 SLAB		시행방법	드릴링	
시험결과							
측정위치	탄산화깊이(mm)	최소피복두께	경과년수	탄산화잔여깊이(mm)	탄산화속도계수	잔존수명예측	상태평가등급
S1 (범물방향)	14.0	50.0	16	36.0	3.50	105.8	a
S3 (범물방향)	15.0	50.0	16	35.0	3.75	87.1	a
S9 (범물방향)	14.0	50.0	16	36.0	3.50	105.8	a
S4 (안심방향)	13.0	50.0	16	37.0	3.25	129.6	a
S6 (안심방향)	14.0	50.0	16	36.0	3.50	105.8	a
S8 (안심방향)	13.0	50.0	16	37.0	3.25	129.6	a
S9 (안심방향)	11.0	50.0	16	39.0	2.75	201.1	a