

시험검사 성적서

시 료 명 : 타일 접 수 번 호 : WSC180904001
 시 료 채 취 장 소 : 연호지하차도 범물방향1~5, 안심방향1~5 접 수 일 자 : 2018년 9월 4일
 성 과 이 용 목 적 : 품질시험 시료채취일자 : 2018년 9월 4일
 회 사 명 : (주)원선품질기술시험원 시 료 생 산 국 : 대한민국
 의뢰인 : 인승철
 주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18(동아프라자301호)

- 결 과 -

연 번	시험·검사종목		시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
					자격종목 및 자격증번호	성명	서명	성명	서명
1	인발하중시험	범물방향 #1	의뢰자제시	0.7 MPa	건설재료 시험기사 09204012043 A	박상균		조선용	
2		범물방향 #2		0.6 MPa					
3		범물방향 #3		0.8 MPa					
4		범물방향 #4		0.7 MPa					
5		범물방향 #5		1.1 MPa					
6		안심방향 #1		0.6 MPa					
7		안심방향 #2		0.9 MPa					
8		안심방향 #3		2.1 MPa					
9		안심방향 #4		0.7 MPa					
10		안심방향 #5		1.5 MPa					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출 된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2018년 9월 14일

(주)원선품질기술시험원(건설기술용역업자) 대표 박 성 수

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.