

서편교 하부구조 반발경도													
위 치	반 발 경 도	평균치 R	타격 각도 α	각도보정 $\Delta R1$	습윤보정 $\Delta R2$	기준 경도 Ro	재령 계수 αn	반발경도법					
								일본재료학회	일본건축학회	평균			
A1 구체 전면	48 50 52 48 52	50.2	0°	0.0	0.0	50.2	0.64	29.2	29.2	29.2			
	55 48 55 53 50												
	52 54 52 44 46												
	48 46 45 53 52												
P2 기둥 배면	52 54 51 51 45	51.7	0°	0.0	0.0	51.7	0.64	30.5	29.9	30.2			
	54 52 52 46 55												
	50 56 52 48 52												
	55 52 50 53 54												

위 치	반 발 경 도	평균치 R	타격 각도 α	각도보정 $\Delta R1$	습윤보정 $\Delta R2$	기준 경도 Ro	재령 계수 αn	반발경도법		
								일본재료학회	일본건축학회	평균
A1 구체 전면	48 50 52 48 52	50.2	0°	0.0	0.0	50.2	0.64	29.2	29.2	29.2
	55 48 55 53 50									
	52 54 52 44 46									
	48 46 45 53 52									
P2 기둥 배면	52 54 51 51 45	51.7	0°	0.0	0.0	51.7	0.64	30.5	29.9	30.2
	54 52 52 46 55									
	50 56 52 48 52									
	55 52 50 53 54									