서편교 탄산화 DATA							
시험결과							
측정위치	탄산화깊이(㎜)	최소피복두께	경과년수	탄산화잔여깊이(㎜)	탄산화속도계수	잔존수명예측	상태평가등급
S1	1.5	50.0	5	48.5	0.67	5227.2	a
S2	3.0	50.0	5	47.0	1.34	1227.2	a
A1	5.5	100.0	5	94.5	2.46	1476.1	a
P2	3.5	100.0	5	96.5	1.57	3800.9	a