

중리터널 반발경도														
위 치	반 발 경 도					평균치 R	타격 각도 α	각도보정 $\Delta R1$	습윤보정 $\Delta R2$	기준 경도 R_o	재령 계수 α_n	반발경도법		
												일본재료학회	일본건축학회	평균
S1 (우)	54	52	56	52	50	50.1	0°	0.0	0.0	50.1	0.64	29.2	29.2	29.2
	52	43	50	50	43									
	44	50	54	46	52									
	49	49	54	50	51									
S2 (좌)	51	52	54	54	55	50.2	0°	0.0	0.0	50.2	0.64	29.2	29.2	29.2
	54	45	54	48	53									
	46	52	44	44	48									
	51	46	54	44	54									
옹벽 (우)	42	40	46	45	42	42.6	0°	0.0	0.0	42.6	0.64	23.1	25.8	24.4
	40	46	43	44	42									
	41	44	44	44	42									
	40	40	41	45	41									
날개벽 (우)	42	44	46	46	46	44.0	0°	0.0	0.0	44.0	0.64	24.2	26.4	25.3
	44	46	49	49	45									
	41	46	46	42	41									
	40	40	41	44	41									

중리터널 반발경도														
위 치	반 발 경 도					평균치 R	타격 각도 α	각도보정 $\Delta R1$	습윤보정 $\Delta R2$	기준 경도 R_o	재령 계수 α_n	반발경도법		
												일본재료학회	일본건축학회	평균
S1 (우)	54	52	56	52	50	50.1	0°	0.0	0.0	50.1	0.64	29.2	29.2	29.2
	52	43	50	50	43									
	44	50	54	46	52									
	49	49	54	50	51									
S2 (좌)	51	52	54	54	55	50.2	0°	0.0	0.0	50.2	0.64	29.2	29.2	29.2
	54	45	54	48	53									
	46	52	44	44	48									
	51	46	54	44	54									
옹벽 (우)	42	40	46	45	42	42.6	0°	0.0	0.0	42.6	0.64	23.1	25.8	24.4
	40	46	43	44	42									
	41	44	44	44	42									
	40	40	41	45	41									
날개벽 (우)	42	44	46	46	46	44.0	0°	0.0	0.0	44.0	0.64	24.2	26.4	25.3
	44	46	49	49	45									
	41	46	46	42	41									
	40	40	41	44	41									