이리교 상부구조 반발경도

위 치	반 발 경 도	평균치 R	타격 각도 α	각도보정 ΔR1	습윤보정 ΔR2	기준 경도 Ro	재령 계수 αn	반발경도법		
								권영웅 외	과학기술부	평균
S1 바닥판 하면	56 58 62 57 57 60 56 56 60 51 54 48 50 55 55 58 56 56 58 56	56.0	90°	-3.1	0.0	52.9	0.64	53.1	43.3	48.2

이리교 하부구조 반발경도

위 치	반 발 경 도					평균치 R	타격각도 α	각도보정 ΔR1	습윤보정 ΔR2	기준경도 Ro	재령계수 αn	반발경도법		
												일본재료학회	일본건축학회	평균
A1 구체 전면	47	46	54	48	52	50.2	0°	0.0	0.0	50.2	0.64	29.3	29.3	29.3
	55	48	54	52	52									
	52	54	54	46	46									
	46	48	45	53	52									
A2 구체 전면	54	58	54	52	46	53.9	0°	0.0	0.0	53.9	0.64	32.2	30.9	31.6
	55	52	56	51	55									
	58	58	56	46	54									
	56	54	56	52	54									