


손 상 집 계 표																		
공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	목		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-1	JM-목천교-1-1	S1-T2	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-1	JM-목천교-1-2	S1-T2	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-2	JM-목천교-2-1	S2-T1	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-2	JM-목천교-2-2	S2-T1	탈선방호벽	공동구	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-2	JM-목천교-2-3	S2-T1	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-2	JM-목천교-2-4	S2-T1	탈선방호벽	공동구	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	16상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-2	JM-목천교-2-5	S2-T2	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-2	JM-목천교-2-6	S2-T2	탈선방호벽	공동구	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	16상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-2	JM-목천교-2-7	S2-T2	탈선방호벽	공동구	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m ²	하자	17상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-3	JM-목천교-3-1	S3-T1	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-3	JM-목천교-3-2	S3-T1	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-3	JM-목천교-3-3	S3-T1	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-3	JM-목천교-3-4	S3-T2	탈선방호벽	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-3	JM-목천교-3-5	S3-T2	탈선방호벽	방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	16하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-1	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-2	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-3	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-4	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-5	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-6	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-7	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-8	S1	슬래브 하면	좌측캐널레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-9	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-10	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.7	m	3EA	2.10	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-4	JM-목천교-4-11	S1	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	15상
3-3																		

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-6	JM-목천교-6-16	S3	슬래브 하면	우측켄틸레버	콘크리트파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	17상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-6	JM-목천교-6-17	S3	슬래브 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-1	B1-A1	교대	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-2	B1-A1	교대	전면	콘크리트파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-3	B1-P1	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-4	B1-P1	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-5	B1-P1	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-6	B1-P1	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-7	B1-P1	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-8	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-9	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-10	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-11	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-12	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-13	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-14	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-15	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-16	B1-P1	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-17	B1-P1	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-7	JM-목천교-7-18	B1-A1	교대	전면	백태		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	17하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-8	JM-목천교-8-1	B1-P2	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-8	JM-목천교-8-2	B1-P2	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-8	JM-목천교-8-3	B1-P2	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-8	JM-목천교-8-4	B1-P2	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-8	JM-목천교-8-5	B1-P2	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA</				

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-12	JM-목천교-12-3	B2-P3	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-12	JM-목천교-12-4	B2-P4	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-12	JM-목천교-12-5	B2-P4	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-12	JM-목천교-12-6	B2-P4	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	2EA	1.60	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-12	JM-목천교-12-7	B2-P4	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-12	JM-목천교-12-8	B2-P4	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	15하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-12	JM-목천교-12-9	B2-P3	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-1	B2-P5	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-2	B2-P5	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-3	B2-P5	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-4	B2-P6	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-5	B2-P6	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-6	B2-P6	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-7	B2-P6	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	16상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-13	JM-목천교-13-8	B2-P5	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-14	JM-목천교-14-1	B2-P7	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-14	JM-목천교-14-2	B2-P7	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-14	JM-목천교-14-3	B2-P7	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-14	JM-목천교-14-4	B2-P8	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	16하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-14	JM-목천교-14-5	B2-P7	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-14	JM-목천교-14-6	B2-P8	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-15	JM-목천교-15-1	B3-P1	교각	우측면	기타	실런트 파손		-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-15	JM-목천교-15-2	B3-P1	교각	좌측면	기타	실런트 파손		-	0.1	m	3EA	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-15	JM-목천교-15-3	B3-P1	교각	우측면	기타	실런트 파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-16	JM-목천교-16-1	B3-P3	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-16	JM-목천교-16-2	B3-P4	교각	배면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-16	JM-목천교-16-3	B3-P4	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-17	JM-목천교-17-1	B3-P5	교각	재면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-17	JM-목천교-17-2	B3-P5	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.2	m	1EA	2.20	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-17	JM-목천교-17-3	B3-P6	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-18	JM-목천교-18-1	B3-P7	교각	전면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.3	m	1EA	2.30	m	하자	15상
3-3	정읍	목천교	JM-목천교-18	JM-목천교-18-2	B3-P7	교각	전면	실런트파손				1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상



위치	S1-T2	탈선풀방호벽	도면번호	JM-목천교-1
내용	뒀개파손	1EA	연번	JM-목천교-1-1

위치	S1-T2	탈선풀방호벽	도면번호	JM-목천교-1
내용	뒀개파손	1EA	연번	JM-목천교-1-2



위치	S2-T1	탈선풀방호벽	도면번호	JM-목천교-2
내용	뒀개파손	1EA	연번	JM-목천교-2-1

위치	S2-T1	탈선풀방호벽	도면번호	JM-목천교-2
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-2-2



위치	S2-T1	탈선풀방호벽	도면번호	JM-목천교-2
내용	뒀개파손	1EA	연번	JM-목천교-2-3

위치	S2-T1	탈선풀방호벽	도면번호	JM-목천교-2
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-목천교-2-4



위치	S2-T2	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-2	위치	S2-T2	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-2
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-목천교-2-5	내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-2-6



위치	S2-T2	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-2	위치	S3-T1	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-3
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-2-7	내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-목천교-3-1



위치	S3-T1	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-3	위치	S3-T1	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-3
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-목천교-3-2	내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-목천교-3-3



위치	S3-T2	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-3	위치	S3-T2	탈선방호벽	도면번호	JM-목천교-3
내용	덮개파손	1EA	연번	JM-목천교-3-4	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-목천교-3-5



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-목천교-4-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-2



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-4-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-4



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-6



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-4-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-목천교-4-8



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	JM-목천교-4-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 3EA	연번	JM-목천교-4-10



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-목천교-4-11	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-4-12



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-4-13	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-4-14



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-목천교-4-15	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-16



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-17	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-4-18



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-4-19	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.2m, 1EA	연번	JM-목천교-4-20



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-목천교-4-21	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-22



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-23



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-목천교-4-24



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 2EA	연번	JM-목천교-4-25



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-목천교-4-26



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.6m, 1EA	연번	JM-목천교-4-27



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-4-28



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-4-29	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-4-30



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-31	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-목천교-4-32



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-목천교-4-33	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-34



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-목천교-4-35	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-4-36



위치	S1	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-4	위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-4-37	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-목천교-5-1



위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5	위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-목천교-5-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-목천교-5-3



위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5	위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-5-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-5-5



위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5	위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-5-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-5-7



위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5	위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-5-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-5-9



위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5	위치	S2	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-목천교-5-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-목천교-5-11



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.6m, 1EA	연번	JM-목천교-6-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-목천교-6-2



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-6-3	내용	망상균열	0.3m, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-6-4



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-6-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-6-6



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 3EA	연번	JM-목천교-6-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.5m, 1EA	연번	JM-목천교-6-8



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-6-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-목천교-6-10



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-6-11	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-6-12



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-6-13	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.5m, 1EA	연번	JM-목천교-6-14



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-목천교-6-15	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-6-16



위치	S3	슬래브 하면	도면번호	JM-목천교-6	위치	B1-A1	교대	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-목천교-6-17	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-1



위치	B1-A1	교대	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-목천교-7-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-7-3



위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-7-5



위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-7



위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-7-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-9



위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-11



위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-7-13



위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-7-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-15



위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P1	교각	도면번호	JM-목천교-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-7-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-7-17



위치	B1-A1	교대	도면번호	JM-목천교-7	위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	백태	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-7-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 2EA	연번	JM-목천교-8-1



위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-8-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-3



위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-8-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-5



위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-8-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-8-7



위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-목천교-8-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-9



위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 3EA	연번	JM-목천교-8-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 3EA	연번	JM-목천교-8-11



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-8-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-13



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-15



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-8-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-17



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 3EA	연번	JM-목천교-8-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-19



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-20	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-21



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-22	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-8-23



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-24	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-8-25



위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P3	교각	도면번호	JM-목천교-8
내용	기타	1EA	연번	JM-목천교-8-26	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-8-27



위치	B1-P2	교각	도면번호	JM-목천교-8	위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-8-28	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-9-1



위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-9-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-3



위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-5



위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-7



위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-목천교-9-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-9-9



위치	B1-P4	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-9-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-9-11



위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-목천교-9-13



위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 3EA	연번	JM-목천교-9-15



위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-9-17



위치	B1-P5	교각	도면번호	JM-목천교-9	위치	B1-P6	교각	도면번호	JM-목천교-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-9-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-목천교-10-1



위치	B1-P6	교각	도면번호	JM-목천교-10	위치	B1-P6	교각	도면번호	JM-목천교-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-목천교-10-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-10-3



위치	B2-P1	교각	도면번호	JM-목천교-11	위치	B2-P1	교각	도면번호	JM-목천교-11
내용	실런트 파손	m, 0.1m, 1EA	연번	JM-목천교-11-1	내용	기타	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-목천교-11-2




위치	B2-P1	교각	도면번호	JM-목천교-11	위치	B2-P2	교각	도면번호	JM-목천교-11
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-11-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-목천교-11-4



위치	B2-P1	교각	도면번호	JM-목천교-11	위치	B2-P1	교각	도면번호	JM-목천교-11
내용	기타	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-목천교-11-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-11-6



위치	B2-P2	교각	도면번호	JM-목천교-11	위치	B2-P3	교각	도면번호	JM-목천교-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-11-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-목천교-12-1



위치	B2-P3	교각	도면번호	JM-목천교-12	위치	B2-P3	교각	도면번호	JM-목천교-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-목천교-12-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-목천교-12-3



위치	B2-P4	교각	도면번호	JM-목천교-12	위치	B2-P4	교각	도면번호	JM-목천교-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-목천교-12-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-12-5



위치	B2-P4	교각	도면번호	JM-목천교-12	위치	B2-P4	교각	도면번호	JM-목천교-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 2EA	연번	JM-목천교-12-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-목천교-12-7



위치	B2-P4	교각	도면번호	JM-목천교-12	위치	B2-P3	교각	도면번호	JM-목천교-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.4m, 1EA	연번	JM-목천교-12-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-목천교-12-9



위치	B2-P5	교각	도면번호	JM-목천교-13	위치	B2-P5	교각	도면번호	JM-목천교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-목천교-13-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-목천교-13-2



위치	B2-P5	교각	도면번호	JM-목천교-13	위치	B2-P6	교각	도면번호	JM-목천교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-목천교-13-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-목천교-13-4



위치	B2-P6	교각	도면번호	JM-목천교-13	위치	B2-P6	교각	도면번호	JM-목천교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-13-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-목천교-13-6



위치	B2-P6	교각	도면번호	JM-목천교-13	위치	B2-P5	교각	도면번호	JM-목천교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-목천교-13-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-13-8



위치	B2-P7	교각	도면번호	JM-목천교-14	위치	B2-P7	교각	도면번호	JM-목천교-14
내용	0	0.2mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-목천교-14-1	내용	0	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-목천교-14-2



위치	B2-P7	교각	도면번호	JM-목천교-14	위치	B2-P8	교각	도면번호	JM-목천교-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-목천교-14-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-목천교-14-4



위치	B2-P7	교각	도면번호	JM-목천교-14	위치	B2-P8	교각	도면번호	JM-목천교-14
내용	0	0.1mm, 1.1m, 1EA	연변	JM-목천교-14-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연변	JM-목천교-14-6



위치	B3-P1	교각	도면번호	JM-목천교-15	위치	B3-P1	교각	도면번호	JM-목천교-15
내용	기타	m, 0.1m, 1EA	연변	JM-목천교-15-1	내용	기타	m, 0.1m, 3EA	연변	JM-목천교-15-2



위치	B3-P1	교각	도면번호	JM-목천교-15	위치	B3-P3	교각	도면번호	JM-목천교-16
내용	기타	m, 0.2m, 1EA	연변	JM-목천교-15-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연변	JM-목천교-16-1



위치	B3-P7	교각	도면번호	JM-목천교-18	위치			도면번호	#N/A
내용	실런트파손	m, 1m, 1EA	연번	JM-목천교-18-2	내용			연번	#N/A