

손상 집계표

구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경관	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	죽		임장		개소		총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위	물량	단위	물량	단위		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-1	JM-만경강교(월선방호책)-1-1	S1-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-1	JM-만경강교(월선방호책)-1-2	S1-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	3EA	3.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-1	JM-만경강교(월선방호책)-1-3	S1-T1	월선방호책	T1	신축이음	볼트체결불량	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-1	JM-만경강교(월선방호책)-1-4	S1-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-1	JM-만경강교(월선방호책)-1-5	S1-T2	월선방호책	T2	공동구	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-2	JM-만경강교(월선방호책)-2-1	S2-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-2	JM-만경강교(월선방호책)-2-2	S2-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-2	JM-만경강교(월선방호책)-2-3	S2-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-2	JM-만경강교(월선방호책)-2-4	S2-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-2	JM-만경강교(월선방호책)-2-5	S2-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-2	JM-만경강교(월선방호책)-2-6	S2-T2	월선방호책	T2	공동구	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-3	JM-만경강교(월선방호책)-3-1	S3-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	3EA	3.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-3	JM-만경강교(월선방호책)-3-2	S3-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-3	JM-만경강교(월선방호책)-3-3	S3-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개파손	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-3	JM-만경강교(월선방호책)-3-4	S3-T2	월선방호책	T2	방호벽	차수판이격	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-4	JM-만경강교(월선방호책)-4-1	S4-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-4	JM-만경강교(월선방호책)-4-2	S4-T1	월선방호책	T1	공동구	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-4	JM-만경강교(월선방호책)-4-3	S4-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-4	JM-만경강교(월선방호책)-4-4	S4-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-5	JM-만경강교(월선방호책)-5-1	S5-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-5	JM-만경강교(월선방호책)-5-2	S5-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-5	JM-만경강교(월선방호책)-5-3	S5-T2	월선방호책	T2	공동구	균열(0.3mm(미만))	0.1	mm	0.1	m	5EA	0.05	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-5	JM-만경강교(월선방호책)-5-4	S5-T1	월선방호책	T1	공동구	파손	0.1	-	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-5	JM-만경강교(월선방호책)-5-5	S5-T1	월선방호책	T1	공동구	실린트 파손	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-6	JM-만경강교(월선방호책)-6-1	S6-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-6	JM-만경강교(월선방호책)-6-2	S6-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-7	JM-만경강교(월선방호책)-7-1	S7-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-7	JM-만경강교(월선방호책)-7-2	S7-T1	월선방호책	T1	방호벽	벽리	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-1	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-2	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-3	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-4	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-5	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-6	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-7	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-8	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-9	S8-T2	월선방호책	T2	방호벽	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-10	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-11	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	16상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-8	JM-만경강교(월선방호책)-8-12	S8-T1	월선방호책	T1	방호벽	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-9	JM-만경강교(월선방호책)-9-1	S9-T2	월선방호책	T2	신축이음	볼트당실	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-9	JM-만경강교(월선방호책)-9-2	S9-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-9	JM-만경강교(월선방호책)-9-3	S9-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-9	JM-만경강교(월선방호책)-9-4	S9-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-10	JM-만경강교(월선방호책)-10-1	S10-T2	월선방호책	T2	신축이음	이물질퇴적	-	-	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-10	JM-만경강교(월선방호책)-10-2	S10-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	3EA	3.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-10	JM-만경강교(월선방호책)-10-3	S10-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	3EA	0.60	m	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-10	JM-만경강교(월선방호책)-10-4	S10-T1	월선방호책	T1	공동구	실린트 파손	-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-10	JM-만경강교(월선방호책)-10-5	S10-T2	월선방호책	T2	공동구	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-11	JM-만경강교(월선방호책)-11-1	S11-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개파손	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-11	JM-만경강교(월선방호책)-11-2	S11-T1	월선방호책	T1	공동구	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-11	JM-만경강교(월선방호책)-11-3	S11-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-12	JM-만경강교(월선방호책)-12-1	S12-T2	월선방호책	T2	방호벽	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-12	JM-만경강교(월선방호책)-12-2	S12-T1	월선방호책	T1	방호벽	실린트 파손	-	-	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-14	JM-만경강교(월선방호책)-14-1	S14-T1	월선방호책	T1	방호벽	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-14	JM-만경강교(월선방호책)-14-2	S14-T2	월선방호책	T2	방호벽	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-15	JM-만경강교(월선방호책)-15-1	S15-T2	월선방호책	T2	공동구	덮개파손	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-15	JM-만경강교(월선방호책)-15-2	S15-T1	월선방호책	T1	방호벽	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-16	JM-만경강교(월선방호책)-16-1	S16-T2	월선방호책	T2	방호벽	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-16	JM-만경강교(월선방호책)-16-2	S16-T1	월선방호책	T1	방호벽	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-17	JM-만경강교(월선방호책)-17-1	S17-T2	월선방호책	T2	방호벽	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-17	JM-만경강교(월선방호책)-17-2	S17-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개철근노출	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-18	JM-만경강교(월선방호책)-18-1	S18-T2	월선방호책	T2	신축이음	이물질퇴적	-	-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-18	JM-만경강교(월선방호책)-18-2	S18-T1	월선방호책	T1	방호벽	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-19	JM-만경강교(월선방호책)-19-1	S18-T2	월선방호책	T2	방호벽	파손	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-20	JM-만경강교(월선방호책)-20-1	S20-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개파손	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-20	JM-만경강교(월선방호책)-20-2	S20-T1	월선방호책	T1	공동구	덮개파손	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(월선방호책)-20	JM-만경강교(월선방호책)-20-3	S20-T2	월선방호책	T2	신축이음	이물질퇴적	-	-	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교																	

손상 집계표

구	사업소	구조물 명	도 면 비 호	연 번	경관	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측	임장	개소	총량	하자 여부	비고		
											물량	단위	물량	단위	물량	단위		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-29	JM-만경강교(탈선방호벽)-29-3	S29-T1	탈선방호벽	T1	공동구	실린트 파손		-	0.2	m	1EA	0.00	m	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-30	JM-만경강교(탈선방호벽)-30-1	S30-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자 16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-31	JM-만경강교(탈선방호벽)-31-1	S31-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개재로분리		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자 16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-31	JM-만경강교(탈선방호벽)-31-2	S31-T2	탈선방호벽	T2	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-32	JM-만경강교(탈선방호벽)-32-1	S32-T1	탈선방호벽	T1	신축이음	볼트제결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-32	JM-만경강교(탈선방호벽)-32-2	S32-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-32	JM-만경강교(탈선방호벽)-32-3	S32-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	박락		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-33	JM-만경강교(탈선방호벽)-33-1	S33-T1	탈선방호벽	T1	방호벽	실린트 파손		-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-34	JM-만경강교(탈선방호벽)-34-1	S34-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-34	JM-만경강교(탈선방호벽)-34-2	S34-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개파손		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-34	JM-만경강교(탈선방호벽)-34-3	S34-T1	탈선방호벽	T1	공동구	베수구막힘	베수구막힘	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-34	JM-만경강교(탈선방호벽)-34-4	S34-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자 18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-35	JM-만경강교(탈선방호벽)-35-1	S35-1-T2	탈선방호벽	T2	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-35	JM-만경강교(탈선방호벽)-35-2	S35-1-T2	탈선방호벽	T2	신축이음	이물집적		-	-	2.0	m	2EA	4.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-36	JM-만경강교(탈선방호벽)-36-1	S35-2-T1	탈선방호벽	T1	방호벽	난간부 연결파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-36	JM-만경강교(탈선방호벽)-36-2	S35-2-T1	탈선방호벽	T1	방호벽	난간부 연결파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m ²	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-37	JM-만경강교(탈선방호벽)-37-1	S36-1-T2	탈선방호벽	T2	신축이음	이물집적		-	-	3.0	m	1EA	3.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-37	JM-만경강교(탈선방호벽)-37-2	S36-1-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	파손		0.02	m	0.2	m	1EA	0.00	m ²	하자 18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-37	JM-만경강교(탈선방호벽)-37-3	S36-1-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m ²	하자 18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-38	JM-만경강교(탈선방호벽)-38-1	S36-2-T2	탈선방호벽	T2	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-38	JM-만경강교(탈선방호벽)-38-2	S36-2-T2	탈선방호벽	T2	아치부	와이어메쉬 노출		0.6	m	2.0	m	1EA	1.20	m ²	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-38	JM-만경강교(탈선방호벽)-38-3	S36-2-T2	탈선방호벽	T2	아치부	와이어메쉬 노출		0.6	m	1.0	m	1EA	0.60	m ²	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-38	JM-만경강교(탈선방호벽)-38-4	S36-2-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	파손		0.2	m	0.4	m	1EA	0.08	m ²	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-39	JM-만경강교(탈선방호벽)-39-1	S37-1-T2	탈선방호벽	T2	신축이음	이물집적		-	-	0.3	m	1EA	0.30	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-40	JM-만경강교(탈선방호벽)-40-1	S37-2-T1	탈선방호벽	T1	신축이음	볼트제결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-40	JM-만경강교(탈선방호벽)-40-2	S37-2-T1	탈선방호벽	T1	베수구막힘	베수구막힘		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 18상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-41	JM-만경강교(탈선방호벽)-41-1	S38-T2	탈선방호벽	T2	공동구	덮개철근노출		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-41	JM-만경강교(탈선방호벽)-41-2	S38-T1	탈선방호벽	T1	방호벽	실린트 파손		-	-	0.2	m	2EA	0.40	m	하자 18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-42	JM-만경강교(탈선방호벽)-42-1	S39-T1	탈선방호벽	T1	방호벽	실린트 파손		-	-	0.2	m	2EA	0.40	m	하자 18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-42	JM-만경강교(탈선방호벽)-42-2	S39-T1	탈선방호벽	T1	방호벽	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자 18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-43	JM-만경강교(탈선방호벽)-43-1	S40-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-43	JM-만경강교(탈선방호벽)-43-2	S40-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-43	JM-만경강교(탈선방호벽)-43-3	S40-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-44	JM-만경강교(탈선방호벽)-44-1	S41-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-44	JM-만경강교(탈선방호벽)-44-2	S41-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-45	JM-만경강교(탈선방호벽)-45-1	S42-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-46	JM-만경강교(탈선방호벽)-46-1	S43-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-46	JM-만경강교(탈선방호벽)-46-2	S43-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-46	JM-만경강교(탈선방호벽)-46-3	S43-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-46	JM-만경강교(탈선방호벽)-46-4	S43-T1	탈선방호벽	T1	방호벽	철근노출		0.2	m	0.6	m	1EA	0.12	m ²	하자 18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-47	JM-만경강교(탈선방호벽)-47-1	S44-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-47	JM-만경강교(탈선방호벽)-47-2	S44-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-47	JM-만경강교(탈선방호벽)-47-3	S44-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개철근노출		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자 18상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-48	JM-만경강교(탈선방호벽)-48-1	S45-T1	탈선방호벽	T1	공동구	덮개파손		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-48	JM-만경강교(탈선방호벽)-48-2	S45-T2	탈선방호벽	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-49	JM-만경강교(탈선방호벽)-49-1	S46-T2	탈선방호벽	T2	신축이음	볼트제결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-53	JM-만경강교(탈선방호벽)-52-1	S49-T2	탈선방호벽	T2	신축이음	볼트제결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(탈선방호벽)-53	JM-만경강교(탈선방호벽)-53-1	S50-T1	탈선방호벽	T1	신축이음	볼트제결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자 17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-2	JM-만경강교(배덕판하면)-2-1	S52-T1	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자 15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-3	JM-만경강교(배덕판하면)-3-2	S3	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-3	JM-만경강교(배덕판하면)-3-3	S3	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-5	JM-만경강교(배덕판하면)-5-1	S5	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-5	JM-만경강교(배덕판하면)-5-2	S5	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-5	JM-만경강교(배덕판하면)-5-3	S5	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-5	JM-만경강교(배덕판하면)-5-4	S5	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-1	S6	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-2	S6	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-3	S6	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-4	S6	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.5	m	3EA	1.50	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-5	S6	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-6	S6	거더외부	방호벽	파손			0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m ²	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-7	S6	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-6	JM-만경강교(배덕판하면)-6-8	S6	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-7	JM-만경강교(배덕판하면)-7-1	S7	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자 15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-7	JM-만경강교(배덕판하면)-7-2	S7	거더외부	좌벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-7	JM-만경강교(배덕판하면)-7-3	S7	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-7	JM-만경강교(배덕판하면)-7-4	S7	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-7	JM-만경강교(배덕판하면)-7-5	S7	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-7	JM-만경강교(배덕판하면)-7-6	S7	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-7	JM-만경강교(배덕판하면)-7-7	S7	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자 17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-8	JM-만경강교(배덕판하면)-8-1	S8	거더외부	우벽체	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자 17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(배덕판하면)-8	JM-만경강교(배덕판하면)-8-2	S8	거더외부												

손상 집계 표

구	사업소	구조물 명	도 면 비 호	연 번	경관	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	죽	연장	개소	총량	하자 여부	비고			
											물량	단위	물량	단위	물량	단위			
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-2	S10	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	16A	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-3	S10	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	16A	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-4	S10	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	16A	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-5	S10	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-6	S10	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-7	S10	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-8	S10	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-9	S10	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	16A	2.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-10	S10	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	16A	2.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-10	JM-만경강교(바닥판하면)-10-11	S10	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-1	S11	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	16A	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-2	S11	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	16A	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-3	S11	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	16A	2.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-4	S11	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-5	S11	거더외부	방호벽	파손		0.1	m	0.3	m	16A	0.03	m'	하자	17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-6	S11	거더외부	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	16A	0.01	m'	하자	17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-7	S11	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-8	S11	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-11	JM-만경강교(바닥판하면)-11-9	S11	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-12	JM-만경강교(바닥판하면)-12-1	S12	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	16A	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-12	JM-만경강교(바닥판하면)-12-2	S12	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	16A	2.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-12	JM-만경강교(바닥판하면)-12-3	S12	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	16A	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-12	JM-만경강교(바닥판하면)-12-4	S12	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	26A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-13	JM-만경강교(바닥판하면)-13-1	S13	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	16A	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-15	JM-만경강교(바닥판하면)-15-1	S15	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-16	JM-만경강교(바닥판하면)-16-1	S16	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	45A	4.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-17	JM-만경강교(바닥판하면)-17-1	S17	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	16A	1.00	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-17	JM-만경강교(바닥판하면)-17-2	S17	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	16A	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-18	JM-만경강교(바닥판하면)-18-1	S18	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	16A	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-18	JM-만경강교(바닥판하면)-18-2	S18	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	16A	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-21	JM-만경강교(바닥판하면)-21-1	S21	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-21	JM-만경강교(바닥판하면)-21-2	S21	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	16A	2.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-21	JM-만경강교(바닥판하면)-21-3	S21	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-21	JM-만경강교(바닥판하면)-21-4	S21	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-21	JM-만경강교(바닥판하면)-21-5	S21	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	16A	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-22	JM-만경강교(바닥판하면)-22-1	S22	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-22	JM-만경강교(바닥판하면)-22-2	S22	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	16A	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-22	JM-만경강교(바닥판하면)-22-3	S22	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	16A	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-23	JM-만경강교(바닥판하면)-23-1	S23	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	16A	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-23	JM-만경강교(바닥판하면)-23-2	S23	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	16A	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-23	JM-만경강교(바닥판하면)-23-3	S23	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-23	JM-만경강교(바닥판하면)-23-4	S23	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	16A	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-24	JM-만경강교(바닥판하면)-24-1	S24	배식판 하면	캔틸레버	캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-24	JM-만경강교(바닥판하면)-24-2	S24	배식판 하면	캔틸레버	캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.5	m	16A	3.50	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-24	JM-만경강교(바닥판하면)-24-3	S24	배식판 하면	캔틸레버	캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-24	JM-만경강교(바닥판하면)-24-4	S24	배식판 하면	좌벽체	방상균열	cw=0.1~0.2		2	m	1.0	m	16A	2.00	m'	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-26	JM-만경강교(바닥판하면)-26-1	S26	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-26	JM-만경강교(바닥판하면)-26-2	S26	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	26A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-27	JM-만경강교(바닥판하면)-27-1	S27	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	26A	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-28	JM-만경강교(바닥판하면)-28-1	S28	거더외부	우벽체	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	16A	0.60	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-28	JM-만경강교(바닥판하면)-28-2	S28	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	26A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-28	JM-만경강교(바닥판하면)-28-3	S28	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-28	JM-만경강교(바닥판하면)-28-4	S28	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	16A	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-28	JM-만경강교(바닥판하면)-28-5	S28	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-29	JM-만경강교(바닥판하면)-29-1	S29	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-29	JM-만경강교(바닥판하면)-29-2	S29	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	16A	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-31	JM-만경강교(바닥판하면)-31-1	S31	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	16A	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-32	JM-만경강교(바닥판하면)-32-1	S32	거더외부	좌벽체	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-33	JM-만경강교(바닥판하면)-33-1	S33	배식판 하면	하면	재료분리			0.5	m	1.0	m	1	0.5	m'	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-1	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1	2.5	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-2	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1	3	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-3	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1	2	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-4	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1	2	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-5	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	2	5	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-6	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.3	m	1.5	m	1	0.45	m'	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-7	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1	2	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-35	JM-만경강교(바닥판하면)-35-8	S35(1)	아지부	하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.0	m	1	0.1	m'		

순 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-44	JM-만경강교(바닥판하면)-44-1	S41	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-45	JM-만경강교(바닥판하면)-45-1	S42	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-45	JM-만경강교(바닥판하면)-45-2	S42	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-45	JM-만경강교(바닥판하면)-45-3	S42	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-46	JM-만경강교(바닥판하면)-46-1	S43	아치부		하면	도장부식		0.1	m	1.5	m	1	0.15	m²	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-46	JM-만경강교(바닥판하면)-46-2	S43	아치부		하면	도장부식		0.1	m	2.5	m	1	0.25	m²	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-46	JM-만경강교(바닥판하면)-46-3	S43	아치부		하면	도장부식		0.1	m	0.1	m	1	0.01	m²	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-46	JM-만경강교(바닥판하면)-46-4	S43	아치부		하면	도장부식		0.1	m	1.0	m	1	0.1	m²	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-47	JM-만경강교(바닥판하면)-47-1	S44	아치부		하면	도장부식		0.1	m	0.1	m	1	0.01	m²	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-48	JM-만경강교(바닥판하면)-48-1	S45	탈선행로벽		방호벽	파손		0.1	m	0.3	m	1	0.03	m²	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-48	JM-만경강교(바닥판하면)-48-2	S45	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1	2	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-48	JM-만경강교(바닥판하면)-48-3	S45	바닥판 하면		맨질레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-48	JM-만경강교(바닥판하면)-48-4	S45	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1	2.5	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-49	JM-만경강교(바닥판하면)-49-1	S46	거더외부		우벽체	망상균열	cw=0.1~0.2	1.5	m	2.5	m	1	3.75	m²	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-50	JM-만경강교(바닥판하면)-50-1	S47	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1	0.7	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-50	JM-만경강교(바닥판하면)-50-2	S47	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-51	JM-만경강교(바닥판하면)-51-1	S48	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-51	JM-만경강교(바닥판하면)-51-2	S48	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.3	m	1	1.3	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-51	JM-만경강교(바닥판하면)-51-3	S48	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.1	m	1	1.1	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-52	JM-만경강교(바닥판하면)-52-1	S49	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(바닥판하면)-52	JM-만경강교(바닥판하면)-52-2	S49	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-1	JM-만경강교(거더내부)-1-1	S1	거더내부		배수시설	배수관 접합부 누수		-	-	-	1	1	EA	하자	16하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-3	JM-만경강교(거더내부)-3-1	S3	거더내부		좌벽체	정착구부식		0.4	m	0.8	m	1	0.32	m²	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-3	JM-만경강교(거더내부)-3-1	S3	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm이상)		0.3	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-3	JM-만경강교(거더내부)-3-2	S3	거더내부		하면	막힘		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-4	JM-만경강교(거더내부)-4-1	S4	거더내부		하면	폐자재적치		0.2	m	0.2	m	1	0.04	m²	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-4	JM-만경강교(거더내부)-4-2	S4	거더내부		배수시설	배수관 핸드 탈락		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-4	JM-만경강교(거더내부)-4-3	S4	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1	0.7	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-5	JM-만경강교(거더내부)-5-1	S5	거더내부		하면	막힘		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-6	JM-만경강교(거더내부)-6-1	S6	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-6	JM-만경강교(거더내부)-6-2	S6	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	2	0.6	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-8	JM-만경강교(거더내부)-8-1	S8	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1	1.2	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-8	JM-만경강교(거더내부)-8-2	S8	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.7	m	1	0.7	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-8	JM-만경강교(거더내부)-8-3	S8	거더내부		격벽	정착구부식		0.2	mm	0.3	m	2	0.6	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-12	JM-만경강교(거더내부)-12-1	S12	거더내부		배수시설	배수관누수		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-12	JM-만경강교(거더내부)-12-2	S12	거더내부		하면	폐자재적치		0.1	m	0.1	m	1	0.01	m²	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-13	JM-만경강교(거더내부)-13-1	S13	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-15	JM-만경강교(거더내부)-15-1	S15	거더내부		우벽체	백태		0.3	m	0.3	m	1	0.09	m²	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-18	JM-만경강교(거더내부)-18-1	S18	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-18	JM-만경강교(거더내부)-18-2	S18	거더내부		벽체	정착구부식		-	-	-	8	8	EA	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-29	JM-만경강교(거더내부)-29-1	S29	거더내부		하면	배수구 지지대 분실		-	-	-	1	1	EA	하자	17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-29	JM-만경강교(거더내부)-29-2	S29	거더내부		하면	배수구 지지대 분실		-	-	-	1	1	EA	하자	17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-29	JM-만경강교(거더내부)-29-3	S29	거더내부		벽체	정착구부식		-	-	-	8	8	EA	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-32	JM-만경강교(거더내부)-32-1	S32	거더내부		배수시설	배수관누수		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-32	JM-만경강교(거더내부)-32-2	S32	거더내부		우벽체	수직물받이 불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-32	JM-만경강교(거더내부)-32-3	S32	거더내부		벽체	정착구부식		-	-	-	8	8	EA	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-32	JM-만경강교(거더내부)-32-4	S32	거더내부		우벽체	이물침적		0.2	m	0.3	m	1	0.06	m²	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-33	JM-만경강교(거더내부)-33-1	S33	거더내부		하면	정착구부식		0.1	m	0.1	m	1	0.01	m²	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-33	JM-만경강교(거더내부)-33-2	S33	거더내부		벽체	정착구부식		-	-	-	8	8	EA	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-33	JM-만경강교(거더내부)-33-3	S33	거더내부		우벽체	재료분리		0.8	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(아치부)-35	JM-만경강교(아치부)-35-1	S35(1)	아치부		하면	정착구부식		-	-	-	0.3	m	2	0.6	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(아치부)-35	JM-만경강교(아치부)-35-2	S35(1)	아치부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1	2	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(아치부)-36	JM-만경강교(아치부)-36-1	S35(2)	아치부		배수시설	배수관 파손 및 내부 채수		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(아치부)-39	JM-만경강교(아치부)-39-1	S37(1)	아치부		배수시설	배수관누수		-	-	-	3	3	EA	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(아치부)-39	JM-만경강교(아치부)-39-2	S37(1)	아치부		하면	채수		3.0	m	5.0	m	1	15	m³	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(아치부)-39	JM-만경강교(아치부)-39-3	S37(1)	아치부		우벽체	채수		0.2	m	1.5	m	1	1.5	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(아치부)-40	JM-만경강교(아치부)-40-1	S37(2)	아치부		천면	정착구부식		0.5	m	1.2	m	1	0.6	m²	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(거더내부)-41	JM-만경강교(거더내부)-41-1	S38	거더내부		배수시설	배수관 누수		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	J																

손상 집계 표

구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경관	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 상황	죽	연장	개소	총량	하자 여부	비고			
											물량	단위	물량	단위	물량	단위			
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-4	JM-만경강교(교대,교각)-4-5	P2	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	3	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-4	JM-만경강교(교대,교각)-4-6	P2	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	2	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-4	JM-만경강교(교대,교각)-4-7	P2	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-1	P3	교각		기둥	망상균열		0.5	m	0.5	m	1	0.25	m'	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-2	P3	교각		기둥	망상균열		0.5	m	0.5	m	1	0.25	m'	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-3	P3	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-4	P3	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-5	P3	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-6	P3	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-7	P3	교각		기둥	망상균열		0.5	m	0.6	m	1	0.3	m'	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-8	P3	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-9	P3	교각		기둥	망상균열		0.5	m	0.5	m	1	0.25	m'	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-10	P3	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	2	2	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-11	P3	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-12	P3	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-13	P3	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-14	P3	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-5	JM-만경강교(교대,교각)-5-15	P3	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-6	JM-만경강교(교대,교각)-6-1	P4	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-6	JM-만경강교(교대,교각)-6-2	P4	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-6	JM-만경강교(교대,교각)-6-3	P4	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-6	JM-만경강교(교대,교각)-6-4	P4	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-6	JM-만경강교(교대,교각)-6-5	P4	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-6	JM-만경강교(교대,교각)-6-6	P4	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-6	JM-만경강교(교대,교각)-6-7	P4	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1	2	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-7	JM-만경강교(교대,교각)-7-1	P5	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1	1.2	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-8	JM-만경강교(교대,교각)-8-1	P6	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-9	JM-만경강교(교대,교각)-9-1	P7	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-9	JM-만경강교(교대,교각)-9-2	P7	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.2	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-10	JM-만경강교(교대,교각)-10-1	P8	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-10	JM-만경강교(교대,교각)-10-2	P8	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-10	JM-만경강교(교대,교각)-10-3	P8	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	17상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-1	P9	교각		기둥	균열부 백태		0.1	m	3.5	m	1	3.5	m	하자	진행중
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-2	P9	교각		기둥	균열		0.1	mm	3.5	m	1	3.5	m	하자	진행중
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-3	P9	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	2	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-4	P9	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	3	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-5	P9	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-6	P9	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-7	P9	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-8	P9	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-11	JM-만경강교(교대,교각)-11-9	P9	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-12	JM-만경강교(교대,교각)-12-1	P10	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-12	JM-만경강교(교대,교각)-12-2	P10	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-12	JM-만경강교(교대,교각)-12-3	P10	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1	0.7	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-13	JM-만경강교(교대,교각)-13-1	P11	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.5	m	1	3.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-13	JM-만경강교(교대,교각)-13-2	P11	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-13	JM-만경강교(교대,교각)-13-3	P11	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-13	JM-만경강교(교대,교각)-13-4	P11	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-1	P12	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1	1.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-2	P12	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-3	P12	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-4	P12	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.3	m	1	1.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-5	P12	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	4	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-6	P12	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.3	m	3	0.9	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-7	P12	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.3	m	2	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-8	P12	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-9	P12	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	4	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-10	P12	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-11	P12	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-12	P12	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.1	m	3	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-13	P12	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-14	P12	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	2	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-15	P12	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-16	P12	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-17	P12	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-14	JM-만경강교(교대,교각)-14-18	P12	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1	1	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-15	JM-만경강교(교대,교각)-15-1	P13	교각		코방	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.9	m	2	1.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-15	JM-만경강교(교대,교각)-15-2	P13	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-15	JM-만경강교(교대,교각)-15-3	P13	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0.3mm)미	0.1	mm	0.2	m	3	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-15	JM-만경강교(교대,교각)-15-4	P13	교각		받침장치	받침손상	철콘크리트균열(0									

손상 집계 표

구구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	면 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측	연장	개소	총량	하자 여부	비고			
											물량	단위	물량	단위	물량	단위			
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-1	P15	교각	기둥	균열(0.3mm이상)			0.3	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-2	P15	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-3	P15	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-4	P15	교각	받침장치	받침손상	수축물탈근(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-5	P15	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-6	P15	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-7	P15	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-8	P15	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-9	P15	교각	받침장치	받침손상	침콘크리트균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-17	JM-만경강교(교대,교각)-17-10	P15	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1	1	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-1	P16	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	2	2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-2	P16	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	3.0	m	1	3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-3	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-4	P16	교각	기둥	망상균열			0.5	m	0.4	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-5	P16	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	3.0	m	2	6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-6	P16	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	2	3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-7	P16	교각	받침장치	받침손상	침콘크리트균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-8	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.5	m	2	3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-9	P16	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-10	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-11	P16	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-12	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1	2	m	하자	진행중
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-13	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.5	m	1	2.5	m	하자	진행중
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-14	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-15	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-16	P16	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.3	m	1	1.3	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-17	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1	1	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-18	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-19	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-20	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-21	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-22	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.5	m	2	1	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-23	P16	교각	기둥	형상사다리볼트불량							2	2	EA	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-24	P16	교각	기둥	점상계단볼트탈락							2	2	EA	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-25	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	2.0	m	1	2	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-18	JM-만경강교(교대,교각)-18-26	P16	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	18상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-1	P17	교각	기둥	망상균열			1.5	m	1.5	m	1	2.25	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-2	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-3	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.1	m	3	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-4	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-5	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-6	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-7	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-8	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-9	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-10	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-11	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.8	m	1	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-12	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-13	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-14	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.2	m	1	1.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-15	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.2	m	1	1.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-16	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-17	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-18	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-19	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-20	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-21	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-22	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-23	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.4	m	2	0.8	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-24	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-25	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-26	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.8	m	1	1.8	m	하자	진행중
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-27	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.9	m	1	1.9	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-28	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.2	m	1	1.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-29	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-30	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.5	m	2	3	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-31	P17	교각	코프	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	2	4	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-32	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-33	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,교각)-19-34	P17	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1	2	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-19	JM-만경강교(교대,															

손상 집계 표

구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측		연장		개소		총량		하자 여부	비고
											올라	단위	몰랑	단위	개소	몰랑	단위			
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-17	P18	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.7	m	1	1.7	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-18	P18	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-19	P18	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.9	m	1	0.9	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-20	P18	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-21	P18	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.9	m	1	1.9	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-22	P18	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.4	m	1	2.4	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-23	P18	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.2	m	1	2.2	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-24	P18	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1	2.5	m	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-25	P18	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	2	2	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-26	P18	교각		기둥	백태		0.1	m	0.1	m	3	0.03	m'	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-20	JM-만경강교(교대,교각)-20-27	P18	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	16하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-21	JM-만경강교(교대,교각)-21-1	P19	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-21	JM-만경강교(교대,교각)-21-2	P19	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-21	JM-만경강교(교대,교각)-21-3	P19	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-21	JM-만경강교(교대,교각)-21-4	P19	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-21	JM-만경강교(교대,교각)-21-5	P19	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	16하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-21	JM-만경강교(교대,교각)-21-6	P19	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-22	JM-만경강교(교대,교각)-22-1	P20	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-22	JM-만경강교(교대,교각)-22-2	P20	교각		기둥	재료분리		0.1	m	0.2	m	1	0.02	m'	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-22	JM-만경강교(교대,교각)-22-3	P20	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-23	JM-만경강교(교대,교각)-23-1	P21	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-23	JM-만경강교(교대,교각)-23-2	P21	교각		받침장치	받침손상	침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-23	JM-만경강교(교대,교각)-23-3	P21	교각		받침장치	받침손상	침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-23	JM-만경강교(교대,교각)-23-4	P21	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	3	3	m	하자	15하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-24	JM-만경강교(교대,교각)-24-1	P22	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.9	m	1	0.9	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-24	JM-만경강교(교대,교각)-24-2	P22	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	4	1.2	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-24	JM-만경강교(교대,교각)-24-3	P22	교각		기둥	망상균열		1.0	m	2.0	m	1	2	m'	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-24	JM-만경강교(교대,교각)-24-4	P22	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-24	JM-만경강교(교대,교각)-24-5	P22	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-24	JM-만경강교(교대,교각)-24-6	P22	교각		받침장치	받침손상	침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	침행중	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-1	P23	교각		기둥	균침		0.1	m	0.1	m	1	0.01	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-2	P23	교각		기둥	차재 미세거		-	-	-	2	2.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-3	P23	교각		기둥	표면불량		0.2	m	0.5	m	1	0.1	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-4	P23	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-5	P23	교각		기둥	균침		0.1	m	0.2	m	1	0.02	m'	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-6	P23	교각		받침장치	균침	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.1	m	3	0.3	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-7	P23	교각		받침장치	균침	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-8	P23	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-25	JM-만경강교(교대,교각)-25-9	P23	교각		기둥	망상균열		1.0	m	0.6	m	1	0.6	m'	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-26	JM-만경강교(교대,교각)-26-1	P24	교각		받침장치	받침손상	침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-26	JM-만경강교(교대,교각)-26-2	P24	교각		기둥	균침		0.1	m	0.1	m	4	0.04	m'	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-26	JM-만경강교(교대,교각)-26-3	P24	교각		받침장치	균침	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-26	JM-만경강교(교대,교각)-26-4	P24	교각		받침장치	균침	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2	0.2	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-1	P25	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-2	P25	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-3	P25	교각		기둥	균침		0.1	m	0.2	m	1	0.02	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-4	P25	교각		기둥	표지판탈락		-	-	-	1	1.00	EA	하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-5	P25	교각		받침장치	균침	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-6	P25	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.1	m	2	0.2	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-7	P25	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-27	JM-만경강교(교대,교각)-27-8	P25	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1	0.6	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-1	P26	교각		기둥	철근노출		0.1	m	0.1	m	1	0.01	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-2	P26	교각		기둥	균침		0.1	m	0.2	m	1	0.02	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-3	P26	교각		기둥	균침		0.2	m	1.0	m	1	1	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-4	P26	교각		기둥	철근노출		0.1	m	0.1	m	3	0.03	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-5	P26	교각		기둥	균침		0.1	m	0.2	m	1	0.02	m'	하자	16상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-6	P26	교각		기둥	표지판탈락		-	-	-	1	1.00	EA	하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-7	P26	교각		코팅	백막		1.0	m	0.5	m	1	0.5	m'	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-28	JM-만경강교(교대,교각)-28-8	P26	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	3	0.9	m	하자	17하	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-29	JM-만경강교(교대,교각)-29-1	P27	교각		받침장치	받침손상	수축물탈균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-29	JM-만경강교(교대,교각)-29-2	P27	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-29	JM-만경강교(교대,교각)-29-3	P27	교각		기둥	표면불량		1.0	m	0.5	m	1	0.5	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-29	JM-만경강교(교대,교각)-29-4	P27	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.9	m	1	0.9	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-29	JM-만경강교(교대,교각)-29-5	P27	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	4	0.8	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-29	JM-만경강교(교대,교각)-29-6	P27	탈선방호벽	방호벽	파손			0.1	m	0.1	m	1	0.01	m'	하자	17상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-30	JM-만경강교(교대,교각)-30-1	P28	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.1	m	3	0.3	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-30	JM-만경강교(교대,교각)-30-2	P28	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	2	0.4	m	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-31	JM-만경강교(교대,교각)-31-1	P29	교각		기둥	균침		1.2	m	0.3	m	1	0.36	m'	하자	15상	
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-31	JM-만경강교(교대,교각)-31-2	P29	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.				

손상 집계표

구구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경관	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측			연장			개소		충량		허자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위	개소	충량	단위	허자	비고			
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-35	JM-만경강교(교대,교각)-35-9	P33	교각	기둥	방향성			1.5	m	2.5	m	1	3.75	m		하자	16상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-35	JM-만경강교(교대,교각)-35-10	P33	교각	받침장치	받침손상	수축열탈굴(0.3mm미		0.1	mm	0.2	m	2	0.4	m		하자	16상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-35	JM-만경강교(교대,교각)-35-11	P33	교각	기둥	균열(0.3mm이상)			0.3	mm	1.5	m	1	1.5	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-1	P34	교각	배면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	1	0.2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-2	P34	교각	배면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	2	0.4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-3	P34	교각	배면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.8	m	1	0.8	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-4	P34	교각	전면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.2	m	1	0.2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-5	P34	교각	전면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-6	P34	교각	전면	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-7	P34	교각	기둥	방향성균열			0.2	m	0.2	m	1	0.04	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-8	P34	교각	배면	누수흔적,오염			0.3	m	5.0	m	1	1.5	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-9	P34	교각	전면	균열(0.3mm이상)			0.3	mm	2.0	m	1	2	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-36-10	P34	교각	전면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	4.0	m	1	4	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-38-1	P36	교각	기둥	파손			0.1	m	0.2	m	1	0.02	m		하자	16상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-38-2	P36	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.5	m	1	2.5	m		하자	16상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-38-3	P36	교각	기둥	방향성균열			0.2	m	0.2	m	1	0.04	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-36	JM-만경강교(교대,교각)-38-4	P36	교각	배면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.8	m	1	0.8	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-39	JM-만경강교(교대,교각)-39-1	P37	교각	전면	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-39	JM-만경강교(교대,교각)-39-2	P37	교각	기둥	철물 미제거			-	-	-	-	1	1.00	EA		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-39	JM-만경강교(교대,교각)-39-3	P37	교각	배면	방향성균열			1.0	m	6.0	m	1	6	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-39	JM-만경강교(교대,교각)-39-4	P37	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	4.0	m	1	4	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-1	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1	2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-2	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.1	m	1	1.1	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-3	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.4	m	1	0.4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-4	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-5	P38	교각	기둥	방향성균열			0.2	m	0.4	m	1	0.08	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-6	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-7	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-8	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-9	P38	교각	기둥	방향성균열			0.1	m	0.1	m	2	0.02	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-10	P38	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1	2	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-40	JM-만경강교(교대,교각)-40-11	P38	교각	기둥	방향성균열			1.5	m	1.5	m	1	2.25	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-41	JM-만경강교(교대,교각)-41-1	P39	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-41	JM-만경강교(교대,교각)-41-2	P39	교각	받침장치	받침손상	수축열탈굴(0.3mm미		0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-41	JM-만경강교(교대,교각)-41-3	P39	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	3.0	m	1	3	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-41	JM-만경강교(교대,교각)-41-4	P39	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	2.0	m	1	2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-41	JM-만경강교(교대,교각)-41-5	P39	교각	기둥	방향성균열			1.0	m	4.0	m	1	4	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-41	JM-만경강교(교대,교각)-41-6	P39	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.0	m	1	1	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-1	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.6	m	1	0.6	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-2	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.2	m	1	1.2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-3	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.5	m	1	1.5	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-4	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.5	m	3	1.5	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-5	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.7	m	1	0.7	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-6	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1	2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-7	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.2	m	3	0.6	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-8	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-9	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.5	m	1	0.5	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-10	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.6	m	1	0.6	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-11	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.5	m	1	0.5	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-12	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-13	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.2	m	1	1.2	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-14	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.7	m	1	0.7	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-15	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.8	m	1	0.8	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-16	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m		하자	16하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-17	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.6	m	1	0.6	m		하자	17상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-18	P40	교각	코팅	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.3	m	1	0.3	m		하자	17상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-19	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1	2	m		하자	17하		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-42	JM-만경강교(교대,교각)-42-20	P40	교각	기둥	이동형크레이지탈락							2	2	EA		하자	18상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-1	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	1.4	m	1	1.4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-2	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	3.0	m	1	3	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-3	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	2.0	m	1	2	m		하자	진행중		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-4	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.1	mm	0.3	m	1	0.3	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-5	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	4.0	m	1	4	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-6	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	0.5	m	2	1	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-7	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-8	P41	교각	기둥	균열(0.3mm미만)			0.2	mm	1.0	m	1	1	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-9	P41	교각	기둥	균열(0.3mm이상)			0.3	mm	3.0	m	1	3	m		하자	15상		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-43	JM-만경강교(교대,교각)-43-10	P41	교각	기둥	균열(														

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-46	JM-만경강교(교대,교각)-46-3	P44	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1	0.4	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-46	JM-만경강교(교대,교각)-46-4	P44	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	진행중
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-46	JM-만경강교(교대,교각)-46-5	P44	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.1	m	3	0.3	m	하자	16하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-46	JM-만경강교(교대,교각)-46-6	P44	교각		기둥	보수부 재균열		0.2	mm	0.7	m	1	0.7	m	하자	16하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-1	P45	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-2	P45	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1	1	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-3	P45	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-4	P45	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	8.0	m	1	8	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-5	P45	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	6.0	m	1	6	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-6	P45	교각		코핑	방상균열		0.5	m	0.5	m	1	0.25	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-7	P45	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-8	P45	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1	1.5	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-47	JM-만경강교(교대,교각)-47-9	P45	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1	2	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-48	JM-만경강교(교대,교각)-48-1	P46	교각		코핑	백태		0.1	m	0.3	m	1	0.03	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-48	JM-만경강교(교대,교각)-48-2	P46	교각		받침장치	받침손상	침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	16상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-48	JM-만경강교(교대,교각)-48-3	P46	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1	1.2	m	하자	17하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-49	JM-만경강교(교대,교각)-49-1	P47	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.1	m	1	0.1	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-49	JM-만경강교(교대,교각)-49-2	P47	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-50	JM-만경강교(교대,교각)-50-1	P48	교각		전면	누수흔적		0.6	m	4.0	m	1	2.4	m	하자	16하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-50	JM-만경강교(교대,교각)-50-2	P48	교각		전면	누수흔적		0.6	m	4.0	m	1	2.4	m	하자	16하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-51	JM-만경강교(교대,교각)-51-1	P49	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	2	0.6	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-51	JM-만경강교(교대,교각)-51-2	P49	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1	0.5	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-51	JM-만경강교(교대,교각)-51-3	P49	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	1	0.2	m	하자	15상
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-52	JM-만경강교(교대,교각)-52-1	A2	교대		상면	채수		0.8	m	3.0	m	1	2.4	m	하자	채수없음
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-53	JM-만경강교(교대,교각)-53-1	A2	교대		내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1	1.4	m	하자	15하
3-3	정읍	만경강교	JM-만경강교(교대,교각)-53	JM-만경강교(교대,교각)-53-2	A2	교대		내부	채수		3.0	m	5.0	m	1	15	m	하자	15하




위치	S1-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1	위치	S1-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1
내용	뒷개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1-1	내용	뒷개철근노출	3EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1-2



위치	S1-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1	위치	S1-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1
내용	볼트체결불량	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1-3	내용	뒷개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1-4



위치	S1-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1	위치	S2-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-2
내용	파손	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-1-5	내용	뒷개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-2-1



위치	S2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2-2

위치	S2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2-3




위치	S2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2-4

위치	S2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2-5



위치	S2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2
내용	파손	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-2-6

위치	S3-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3
내용	뒃개철근노출	3EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3-1



위치	S3-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3
내용	뒃개철근노출	2EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3-2

위치	S3-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3
내용	뒃개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3-3



위치	S3-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3
내용	차수판이격	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-3-4

위치	S4-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4
내용	뒃개철근노출	2EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4-1



위치	S4-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4
내용	파손	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4-2

위치	S4-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4-3



위치	S4-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4	위치	S5-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-4-4	내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5-1



위치	S5-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5	위치	S5-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,5EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5-3



위치	S5-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5	위치	S5-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5
내용	파손	0.1,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5-4	내용	실런트 파손	-0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-5-5



위치	S6-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-6	위치	S6-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-6
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-6-1	내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-6-2



위치	S7-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-7	위치	S7-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-7
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-7-1	내용	박리	0.1m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-7-2



위치	S8-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-8	위치	S8-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-8
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-8-1	내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-8-2



위치	S8-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8	위치	S8-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8
내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8-3	내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8-4



위치	S8-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8	위치	S8-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8
내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8-5	내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8-6



위치	S8-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8	위치	S8-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8
내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8-7	내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-8-8



위치	S8-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8-9

위치	S8-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8
내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8-10



위치	S8-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8
내용	철근노출	0.1m,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8-11

위치	S8-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8
내용	철근노출	0.1m,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-8-12



위치	S9-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-9
내용	볼트망실	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-9-1


위치	S9-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-9
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-9-2




위치	S9-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-9	위치	S9-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-9
내용	실런트 파손	-,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-9-3	내용	실런트 파손	-,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-9-4



위치	S10-T2	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10	위치	S10-T2	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10
내용	이물질퇴적	-,2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10-1	내용	뒷개철근노출	3EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10-2



위치	S10-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10	위치	S10-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10
내용	실런트 파손	-,0.2m,3EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10-3	내용	실런트 파손	-,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-10-4



위치	S10-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-10
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-10-5

위치	S11-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-11
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-11-1



위치	S11-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-11
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-11-2

위치	S11-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-11
내용	실런트 파손	-,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-11-3



위치	S12-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-12
내용	철근노출	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-12-1

위치	S12-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-12
내용	실런트 파손	-,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-12-2



위치	S14-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-14
내용	파손	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-14-1

위치	S14-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-14
내용	철근노출	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-14-2



위치	S15-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-15
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-15-1

위치	S15-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-15
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-15-2



위치	S16-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-16
내용	파손	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-16-1

위치	S16-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-16
내용	뒹개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-16-2



위치	S17-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-17
내용	파손	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-17-1

위치	S17-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-17
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-17-2



위치	S18-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-18
내용	이물질퇴적	-,4m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-18-1

위치	S18-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-18
내용	철근노출	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-18-2



위치	S18-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-19
내용	파손	0.1m,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-19-1

위치	S20-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-20
내용	뒃개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-20-1



위치	S20-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-20
내용	뒃개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-20-2

위치	S20-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-20
내용	이물질퇴적	-,3m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-20-3




위치	S21-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-21
내용	뒃개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-21-1

위치	S21-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-21
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-21-2



위치	S22-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-22
내용	뒃개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-22-1

위치	S22-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-22
내용	뒃개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-22-3



위치	S23-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23	위치	S23-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23
내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23-2




위치	S23-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23	위치	S23-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23
내용	뒃개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23-3	내용	파손	0.1m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-23-4



위치	S24-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-24	위치	S24-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-24
내용	뒃개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-24-1	내용	실런트 파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-24-2



위치	S25-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-25	위치	S25-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-25
내용	덮개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-25-1	내용	실런트 파손	-,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-25-2



위치	S26-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26	위치	S26-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26-1	내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26-2



위치	S26-T1	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26	위치	S26-T2	탈선펙호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26-3	내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선펙호벽)-26-4



위치	S27-T1	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-27	위치	S27-T1	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-27
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-27-2	내용	실런트 파손	-,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-27-3



위치	S28-T1	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-28	위치	S28-T1	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-28
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-28-1	내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-28-2



위치	S28-T1	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-28	위치	S29-T2	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-29
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-28-3	내용	뒹개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-29-1




위치	S29-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-29	위치	S29-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-29
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-29-2	내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-29-3



위치	S30-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-30	위치	S31-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-31
내용	파손	0.1m,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-30-1	내용	뒷개재료분리	2EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-31-1



위치	S31-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-31	위치	S32-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-32
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-31-2	내용	볼트체결불량	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-32-1



위치	S32-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-32
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-32-2

위치	S32-T2	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-32
내용	박락	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-32-3




위치	S33-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-33
내용	실런트 파손	-,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-33-1

위치	S34-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-34
내용	덮개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-34-1



위치	S34-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-34
내용	덮개파손	2EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-34-2

위치	S34-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-34
내용	배수시설	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-34-3



위치	S34-T2	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-34
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-34-4

위치	S35-1-T2	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-35
내용	뒷개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-35-1



위치	S35-1-T2	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-35
내용	이물질퇴적	-,2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-35-2

위치	S35-2-T1	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-36
내용	난간부 연석파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-36-1



위치	S35-2-T1	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-36
내용	난간부 연석파손	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-36-2

위치	S36-1-T2	탈선헬호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헬호벽)-37
내용	이물질퇴적	-,3m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헬호벽)-37-1



위치	S36-1-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-37	위치	S36-1-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-37
내용	파손	0.02m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-37-2	내용	파손	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-37-3



위치	S36-2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38	위치	S36-2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38-1	내용	와이어메쉬 노출	0.6m,2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38-2



위치	S36-2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38	위치	S36-2-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38
내용	와이어메쉬 노출	0.6m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38-3	내용	파손	0.2m,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-38-4



위치	S37-1-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-39
내용	이물질퇴적	-,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-39-1

위치	S37-2-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-40
내용	볼트체결불량	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-40-1



위치	S37-2-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-40
내용	배수관 막힘	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-40-2

위치	S38-T2	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-41
내용	뒃개철근노출	2EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-41-1



위치	S38-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-41
내용	실런트 파손	-,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-41-2

위치	S39-T1	탈선풃호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풃호벽)-42
내용	실런트 파손	-,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(탈선풃호벽)-42-1



위치	S39-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-42	위치	S40-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-43
내용	철근노출	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-42-2	내용	뒂개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-43-1



위치	S40-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-43	위치	S40-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-43
내용	뒂개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-43-2	내용	뒂개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-43-3



위치	S41-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-44	위치	S41-T1	탈선풂호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선풂호벽)-44
내용	뒂개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-44-1	내용	뒂개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선풂호벽)-44-2



위치	S42-T1	탈선헌호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헌호벽)-45	위치	S43-T1	탈선헌호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46
내용	뒷개철근노출	2EA	연번	JM-만경강교(탈선헌호벽)-45-1	내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46-1



위치	S43-T1	탈선헌호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46	위치	S43-T1	탈선헌호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46-2	내용	뒷개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46-3



위치	S43-T1	탈선헌호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46	위치	S44-T1	탈선헌호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선헌호벽)-47
내용	철근노출	0.2m,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선헌호벽)-46-4	내용	뒷개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선헌호벽)-47-1



위치	S44-T1	탈선허호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선허호벽)-47
내용	뒹개철근노출	1EA	연번	JM-만경강교(탈선허호벽)-47-2

위치	S44-T1	탈선허호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선허호벽)-47
내용	뒹개철근노출	2EA	연번	JM-만경강교(탈선허호벽)-47-3



위치	S45-T1	탈선허호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선허호벽)-48
내용	뒹개파손	2EA	연번	JM-만경강교(탈선허호벽)-48-1

위치	S45-T2	탈선허호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선허호벽)-48
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(탈선허호벽)-48-2





위치	S46-T2	탈선허호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선허호벽)-49
내용	볼트체결불량	1EA	연번	JM-만경강교(탈선허호벽)-49-1

위치	S49-T2	탈선허호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선허호벽)-53
내용	볼트체결불량	1EA	연번	JM-만경강교(탈선허호벽)-52-1





위치	S50-T1	탈선방호벽	도면번호	JM-만경강교(탈선방호벽)-53
내용	볼트체결볼량	1EA	연번	JM-만경강교(탈선방호벽)-53-1

위치	S2	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-2
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-2-1



위치	S3	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-3
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-3-2

위치	S3	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-3
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-3-3



위치	S5	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-5-1

위치	S5	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-5-2



위치	S5	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-5	위치	S5	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-5-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-5-4




위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6	위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,2EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-2



위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6	위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,3EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-4



위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6	위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-5	내용	파손	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-6



위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6	위치	S6	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-6-8



위치	S7	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-7	위치	S7	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-7-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-7-2



위치	S7	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-7	위치	S7	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-7-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-7-4



위치	S7	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-7	위치	S7	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-7-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-7-6



위치	S7	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-7	위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-7-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.4m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-1



위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8	위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-3



위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8	위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-5



위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8	위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-7




위치	S8	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-8	위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-8-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-1



위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9	위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-3



위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9	위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-5



위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9	위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-7



위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9	위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-9



위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9	위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-11



위치	S9	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-9	위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-9-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-1



위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10	위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-3



위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10	위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-5



위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10	위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-7



위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10	위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-9



위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10	위치	S10	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-10-11



위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.4m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-1

위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-2



위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-3

위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-4



위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11
내용	파손	0.1m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-5

위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-6



위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11	위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-8



위치	S11	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-11	위치	S12	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-11-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-12-1



위치	S12	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-12	위치	S12	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-12-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-12-3



위치	S12	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-12	위치	S13	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,2EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-12-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-13-1



위치	S15	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-15	위치	S16	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-15-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,4EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-16-1




위치	S17	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-17	위치	S17	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-17-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-17-2



위치	S18	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-18	위치	S18	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-18-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-18-2



위치	S21	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-21	위치	S21	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-21
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-21-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-21-2



위치	S21	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-21	위치	S21	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-21
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-21-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-21-4



위치	S21	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-21	위치	S22	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-22
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-21-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-22-1



위치	S22	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-22	위치	S22	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-22
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-22-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-22-3




위치	S23	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-23	위치	S23	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-23-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-23-2




위치	S23	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-23	위치	S23	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-23-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-23-4



위치	S24	바닥판 하면	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-24	위치	S24	바닥판 하면	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-24-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-24-2



위치	S24	바닥판 하면	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-24	위치	S24	바닥판 하면	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-24-3	내용	망상균열	2m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-24-4



위치	S26	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-26	위치	S26	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-26
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-26-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,2EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-26-2



위치	S27	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-27	위치	S28	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-28
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,2EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-27-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-28-1



위치	S28	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-28	위치	S28	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-28
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,2EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-28-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-28-3



위치	S28	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-28	위치	S28	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-28
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-28-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-28-5



위치	S29	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-29	위치	S29	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-29-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-29-2



위치	S31	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-31	위치	S32	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-31-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-32-1



위치	S33	바닥판 하면	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-33	위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-35
내용	재료분리	0.5m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-33-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-1



위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-35	위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-3



위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-35	위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2.5m,2EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-5



위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-33
내용	백태	0.3m,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-6

위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-7



위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-35
내용	백태	0.1m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-35-8

위치	S35(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-36
내용	백태	0.1m,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-36-1



위치	S35(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-36
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,1m,15EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-36-2

위치	S35(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-36-3



위치	S35(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-36	위치	S36(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3.6m,3EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-36-4	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,1m,10EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-37-1



위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-39	위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-39-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-39-2



위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-39	위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-39-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-39-4



위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-39	위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-39-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,5m,6EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-39-6



위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-39	위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,3EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-39-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-40-1



위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-40	위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-40-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-40-3



위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-40	위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,5EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-40-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-40-5



위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-40	위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,21,6EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-40-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.8m,6EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-40-7




위치	S38	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-41	위치	S38	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-41
내용	재료분리	0.3m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-41-1	내용	재료분리	0.5m,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-41-2




위치	S38	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-41
내용	재료분리	0.3m,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-41-3

위치	S38	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-41
내용	재료분리	0.8m,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-41-4




위치	S38	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-41
내용	재료분리	0.2m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-41-5

위치	S41	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-44-1



위치	S42	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-45-1

위치	S42	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-45-2



위치	S42	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-45	위치	S43	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-46
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-45-3	내용	도장부식	0.1m,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-46-1



위치	S43	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-46	위치	S43	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-46
내용	도장부식	0.1m,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-46-2	내용	도장부식	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-46-3



위치	S43	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-46	위치	S44	아치부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-47
내용	도장부식	0.1m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-46-4	내용	도장부식	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-47-1



위치	S45	탈선방호벽	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-48	위치	S45	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-48
내용	파손	0.1m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-48-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-48-2




위치	S45	바닥판 하면	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-48	위치	S45	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-48-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-48-4





위치	S46	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-49	위치	S47	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-50
내용	망상균열	1.5m,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-49-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.7m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-50-1



위치	S47	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-50	위치	S48	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-50-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-51-1



위치	S48	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-51	위치	S48	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.3m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-51-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-51-3




위치	S49	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-52	위치	S49	거더외부	도면번호	JM-만경강교(바닥판하면)-52
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-52-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(바닥판하면)-52-2



위치	S1	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-1
내용	배수관 접합부 누수	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-1-1

위치	S3	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-3
내용	정착구부식	0.4m,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-3-1




위치	S3	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-3
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-3-1

위치	S3	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-3
내용	막힘	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-3-2




위치	S4	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-4
내용	폐자재적치	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-4-1

위치	S4	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-4
내용	배수관 밴드 탈락	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-4-2



위치	S4	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-4-3

위치	S5	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-5
내용	막힘	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-5-1




위치	S6	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-6-1

위치	S6	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 2EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-6-2




위치	S8	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-8-1

위치	S8	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-8-2



위치	S8	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-8	위치	S12	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-12
내용	정착구부식	0.2mm,0.3m,2EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-8-3	내용	배수관누수	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-12-1



위치	S12	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-12	위치	S13	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-13
내용	폐자재적치	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-12-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-13-1



위치	S15	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-15	위치	S18	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-18
내용	백태	0.3m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-15-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-18-1



위치	S18	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-18
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-18-2

위치	S29	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-29
내용	배수구 지지대 분실	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-29-1



위치	S29	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-29
내용	배수구 지지대 분실	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-29-2

위치	S29	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-29
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-29-3



위치	S32	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-32
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-32-1

위치	S32	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-32
내용	수직물받이 불량	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-32-2



위치	S32	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-32	위치	S32	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-32
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-32-3	내용	이물절퇴적	0.2m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-32-4



위치	S33	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-33	위치	S33	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-33
내용	정착구부식	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-33-1	내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-33-2



위치	S33	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-33	위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(아치부)-35
내용	재료분리	0.8mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-33-3	내용	정착구부식	-0.3m,2EA	연번	JM-만경강교(아치부)-35-1



위치	S35(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(아치부)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(아치부)-35-2

위치	S35(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(아치부)-36
내용	배수관 파손 및 내부 체수	1EA	연번	JM-만경강교(아치부)-36-1



위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(아치부)-39
내용	배수관누수	3EA	연번	JM-만경강교(아치부)-39-1

위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(아치부)-39
내용	체수	3m,5m,1EA	연번	JM-만경강교(아치부)-39-2



위치	S37(1)	아치부	도면번호	JM-만경강교(아치부)-39
내용	체수	0.2m,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(아치부)-39-3

위치	S37(2)	아치부	도면번호	JM-만경강교(아치부)-40
내용	정착구부식	0.5m,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(아치부)-40-1



위치	S38	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-41
내용	배수관 누수	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-41-1

위치	S38	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-41
내용	체수	2.5m,13m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-41-2



위치	S38	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-41
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-41-3

위치	S38	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-41
내용	배수관 누수	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-41-4



위치	S39	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-42
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-42-1

위치	S40	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-43
내용	배수관 누수 및 파손	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-43-1



위치	S40	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-43
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-43-2

위치	S41	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-44
내용	배수관 접합부 누수	1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-44-1



위치	S41	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-44-2

위치	S41	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-44
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-44-3



위치	S42	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-45
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-45-1

위치	S43	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-46
내용	도장박리	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-46-1



위치	S44	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-47
내용	도장박리	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-47-1

위치	S44	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-47
내용	도장부식	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-47-2



위치	S44	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-47
내용	도장박리	0.3m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-47-3

위치	S44	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-47
내용	도장박리	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-47-4



위치	S45	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-48
내용	정착구부식	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-48-1

위치	S45	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-48
내용	정착구부식	0.2m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-48-2



위치	S47	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-50
내용	정착구부식	0.2m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-50-1

위치	S47	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-50
내용	백태	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-50-2



위치	S48	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.22mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-51-1

위치	S50	거더내부	도면번호	JM-만경강교(거더내부)-53
내용	백태	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(거더내부)-53-4



위치	A1	교대	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-1
내용	균열	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-1-1

위치	A1	교대	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-2
내용	누수	,2.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-2-1



위치	A1	교대	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-2	위치	A1	교대	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-2
내용	체수	3m,5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-2-2	내용	체수	2.5m,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-2-3



위치	P1	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-3	위치	P1	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-3
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-3-1	내용	받침손상	0.1mm,0.3m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-3-2




위치	P1	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-3	위치	P1	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-3
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-3-3	내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-3-4



위치	P2	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-4-1

위치	P2	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-4-2



위치	P2	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-4-3

위치	P2	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-4
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-4-4



위치	P2	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-4
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-4-5

위치	P2	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-4
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-4-6



위치	P2	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-4-7



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	망상균열	0.5m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-1



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	망상균열	0.5m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-2



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	발침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-3



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	발침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-4



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	발침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-5



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-6

위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	망상균열	0.5m,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-7



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-8

위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	망상균열	0.5m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-9



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-10

위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-11




위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-12

위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-13



위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-14

위치	P3	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-5-15



위치	P4	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-6-1

위치	P4	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-6-2




위치	P4	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-6-3

위치	P4	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-6-4



위치	P4	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-6-5

위치	P4	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-6-6



위치	P4	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-6-7

위치	P5	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-7
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-7-1



위치	P6	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-8
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-8-1

위치	P7	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-9-1



위치	P7	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-9
내용	받침손상	0.2mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-9-2

위치	P8	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-10-1



위치	P8	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-10-2

위치	P8	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-10
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-10-3



위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11	위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11
내용	균열부 백테	0.1m,3.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-1	내용	균열	0.1mm,3.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-2



위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11	위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-4



위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11	위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-5	내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-6



위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11	위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-8



위치	P9	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-11	위치	P10	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-11-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-12-1



위치	P10	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-12	위치	P10	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-12
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-12-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.7m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-12-3



위치	P11	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-13-1

위치	P11	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-13-2



위치	P11	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-13
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-13-3

위치	P11	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-13-4



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-1

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-2



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-3

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-4



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	발침손상	0.1mm,0.2m,4EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-5

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	발침손상	0.1mm,0.3m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-6



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	발침손상	0.1mm,0.3m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-7

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	발침손상	0.1mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-8



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,4EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-9

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-10



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-11

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-12




위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-13

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-14



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-15

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	받침손상	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-16



위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-17

위치	P12	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-14-18



위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.9m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-1

위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-2



위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-3

위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,5EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-4



위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-5

위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-6




위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-7

위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-8



위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-9

위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-10



위치	P13	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-15-11

위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-1




위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-2

위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	백태	0.1m,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-3



위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-4

위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-5



위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-6

위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-7



위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	보수부망상균열	0.5m,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-8

위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-9



위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-10

위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-11



위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-12

위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-13



위치	P14	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-16
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-16-14

위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-1




위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-2

위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-3




위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-4

위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-5



위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-6

위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-7



위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-8

위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-9



위치	P15	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-17-10

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-1



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-2

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-3



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	망상균열	0.5m,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-4

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-5





위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-6

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	발침손상	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-7



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-8

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-9



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-10

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-11



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-12

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-13



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-14

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-15




위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-16

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-17



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-18

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-19




위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-20

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-21



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-22

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	점검사다리볼트볼량	2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-23



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	점검계단볼트탈락	2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-24

위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-25



위치	P16	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-18-26

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	망상균열	1.5m,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-1



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-2

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-3



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-4

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-5



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-6

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-7



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-9



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-11



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-13



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-15



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-17



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-19



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-20

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-21



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-22

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-23



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-24

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-25



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-26

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.9m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-27



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-28

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-29




위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-30

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-31




위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-32	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-33



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-34	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-35



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19	위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	망상균열	0.4m,1.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-36	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-37



위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-38

위치	P17	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-19-39



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-1

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-2



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-3

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-4



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.7m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-5

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-6



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-7

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-8



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-9

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-10



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-11

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-12



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-13

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-14



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-15

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-16



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.7m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-17

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-18



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.9m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-19

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-20



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.9m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-21

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-22



위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-23

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-24




위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-25

위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	백태	0.1m,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-26




위치	P18	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-20
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-20-27

위치	P19	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-21
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-21-1



위치	P19	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-21
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-21-2

위치	P19	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-21
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-21-3



위치	P19	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-21
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-21-4

위치	P19	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-21
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-21-5



위치	P19	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-21
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-21-6

위치	P20	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-22
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-22-1



위치	P20	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-22	위치	P20	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-22
내용	재료분리	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-22-2	내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-22-3



위치	P21	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-23	위치	P21	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-23-1	내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-23-2



위치	P21	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-23	위치	P21	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-23
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-23-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-23-4



위치	P22	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.9m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-24-1

위치	P22	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,4EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-24-2



위치	P22	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-24
내용	망상균열	1m,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-24-3

위치	P22	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-24-4



위치	P22	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-24-5

위치	P22	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-24
내용	받침손상	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-24-6



위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25	위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25
내용	균열	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-1	내용	자재 미제거	2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-2



위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25	위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25
내용	표면불량	0.2m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-4



위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25	위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25
내용	균열	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-5	내용	균열	0.2mm,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-6



위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25
내용	균형	0.2mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-7

위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-8



위치	P23	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-25
내용	망상균열	1m,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-25-9

위치	P24	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-26
내용	발침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-26-1



위치	P24	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-26
내용	균형	0.1m,0.1m,4EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-26-2

위치	P24	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-26
내용	균형	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-26-3



위치	P24	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-26	위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27
내용	균힘	0.1mm,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-26-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-1



위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27	위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-2	내용	균힘	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-3



위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27	위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27
내용	표지판탈락	1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-4	내용	균힘	0.2mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-5




위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27
내용	받침손상	0.2mm,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-6

위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-7



위치	P25	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-27-8

위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	철근노출	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-1



위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	균열	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-2

위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	균열	0.2m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-3




위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	철근노출	0.1m,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-4

위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	균힘	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-5



위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	표지판탈락	1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-6

위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	박락	1m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-7



위치	P26	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-28
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-28-8

위치	P27	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-29
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-29-1



위치	P27	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-29-2

위치	P27	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-29
내용	표면불량	1m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-29-3



위치	P27	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.9m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-29-4

위치	P27	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,4EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-29-5



위치	P27	탈선방호벽	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-29
내용	파손	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-29-6

위치	P28	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-30
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-30-1



위치	P28	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-30	위치	P29	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-31
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-30-2	내용	균힘	1.2m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-31-1



위치	P29	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-31	위치	P29	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-31
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-31-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-31-3



위치	P29	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-31	위치	P31	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-33
내용	균힘	0.1m,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-31-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-33-1



위치	P31	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-33	위치	P31	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-33
내용	망상균열	0.5m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-33-2	내용	백태	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-33-3



위치	P31	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-33	위치	P31	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-33
내용	백태	0.1m,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-33-4	내용	백태	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-33-5



위치	P31	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-33	위치	P32	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-34
내용	받침손상	0.2mm,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-33-6	내용	백태	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-34-1



위치	P32	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-34	위치	P32	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-34
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-34-2	내용	철근노출	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-34-3



위치	P32	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-34	위치	P32	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-34
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-34-4	내용	백태	0.1m,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-34-5



위치	P32	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-34	위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-34-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-1



위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35	위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	망상균열	0.5m,0.7m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-3



위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35	위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-5



위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35	위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-7



위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	망상균열	0.9m,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-8

위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	망상균열	1.5m,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-9



위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	받침손상	0.1mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-10

위치	P33	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-35
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-35-11




위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-1

위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-2



위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36	위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-4



위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36	위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-6



위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36	위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	망상균열	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-7	내용	누수흔적,오염	0.3m,5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-8



위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36	위치	P34	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-36-10



위치	P36	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36	위치	P36	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	파손	0.1m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-38-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-38-2



위치	P36	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36	위치	P36	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-36
내용	망상균열	0.2m,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-38-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-38-4



위치	P37	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-39	위치	P37	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-39-1	내용	철물 미제거	1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-39-2



위치	P37	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-39	위치	P37	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-39
내용	망상균열	1m,6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-39-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-39-4



위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40	위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-2



위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40	위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-4



위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40	위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40
내용	망상균열	0.2m,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-6



위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40	위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-8



위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40	위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40
내용	도장박리, 부식	0.1m,0.1m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-10



위치	P38	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-40	위치	P39	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-41
내용	망상균열	1.5m,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-40-11	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-41-1



위치	P39	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-41	위치	P39	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-41
내용	받침손상	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-41-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-41-3



위치	P39	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-41	위치	P39	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-41-4	내용	망상균열	1m,4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-41-5



위치	P39	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-41	위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-41-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-1



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42	위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-3



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42	위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.7m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-5



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42	위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-7



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42	위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-9



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-10

위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-11



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-12

위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-13



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.7m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-14


위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-15



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42	위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-17



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42	위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-19



위치	P40	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-42	위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43
내용	이동량게이지탈락	2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-42-20	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-1



위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43	위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-3



위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43	위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-5



위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43	위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-7






위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43	위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-8	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-9



위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43	위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,3.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-10	내용	이동량측정자 파손	2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-11



위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43	위치	P41	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,4EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-43-13






위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44	위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-5



위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44	위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,3.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-7



위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44	위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-9



위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44	위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-11




위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44	위치	P42	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-44
내용	망상균열	3m,4.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-12	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm,1.5m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-44-13



위치	P43	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-45	위치	P43	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.5m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-45-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-45-2



위치	P44	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-46	위치	P44	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-46
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-46-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-46-2



위치	P44	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-46	위치	P44	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-46
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-46-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-46-4



위치	P44	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-46	위치	P44	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-46
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,3EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-46-5	내용	보수부 재균열	0.2mm,0.7m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-46-6



위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47	위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-2



위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47	위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,8m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-4



위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47	위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,6m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-5	내용	망상균열	0.5m,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-6



위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-7

위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-8



위치	P45	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-47-9

위치	P46	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-48
내용	백태	0.1m,0.3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-48-1



위치	P46	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-48
내용	받침손상	0.2mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-48-2

위치	P46	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-48-3



위치	P47	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.1m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-49-1

위치	P47	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-49-2



위치	P48	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-50
내용	누수흔적	0.6m,4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-50-1

위치	P48	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-50
내용	누수흔적	0.6m,4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-50-2



위치	P49	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.3m,2EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-51-1

위치	P49	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-51-2



위치	P49	교각	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,0.2m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-51-3

위치	A2	교대	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-52
내용	체수	0.8m,3m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-52-1



위치	A2	교대	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm,1.4m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-53-1

위치	A2	교대	도면번호	JM-만경강교(교대,교각)-53
내용	체수	3m,5m,1EA	연번	JM-만경강교(교대,교각)-53-2