


손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개 소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1-1	T2	-	-	배수로	기타	이물질 퇴적	0.5	m	23.0	m	1EA	11.50	m'	유지관리	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1-2	T2	-	-	배수로	기타	배수로 이격		-	10.0	m	1EA	10.00	m	하자	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1-3	T2	-	-	벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-2	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-2-1	T2	-	-	배수로	기타	이물질 퇴적	0.5	m	18.0	m	1EA	9.00	m'	유지관리	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3-1	T2	-	-	배수로	기타	이물질 퇴적	0.5	m	15.0	m	1EA	7.50	m'	유지관리	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3-2	T2	-	-	벽체	기타	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-1	T1	-	-	배수로	기타	배수로 이격		-	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-2	T1	-	-	벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-3	T1	-	-	배수로	기타	이물질 퇴적	0.5	m	10.0	m	1EA	5.00	m'	유지관리	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-4	T1	-	-	벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	15하
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-5	T1	-	-	배수로	기타	박리	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	18상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-5	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-5-1	T1	-	-	배수로	이물질 퇴적		0.5	m	18.0	m	1EA	9.00	m'	유지관리	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-5	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-5-2	T1	-	-	벽체	기타	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-1	T1	-	-	배수로	이물질 퇴적		0.5	m	23.0	m	1EA	11.50	m'	유지관리	15상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-2	T1	-	-	벽체	기타	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	16상
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-3	T1	-	-	벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-4	T1	-	-	벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	16하
3-3	정읍	본선옹벽	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-5	T1	-	-	배수로	배수로 이격			-	20.0	m	1EA	20.00	m	하자	16하



위치	T2	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1
내용	이물질 퇴적	0.5mm, 23m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1-1

위치	T2	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1
내용	배수로 이격	10m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1-2




위치	T2	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-1-3

위치	T2	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-2
내용	기타	0.5m, 18m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-2-1



위치	T2	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3
내용	이물질 퇴적	0.5m, 15m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3-1

위치	T2	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T1-3-2



위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4
내용	배수로 이격	3m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-1

위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-2



위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4
내용	이물질 퇴적	0.5m, 10m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-3

위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-4



위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4
내용	박리	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-4-5

위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-5
내용	이물질 퇴적	0.5m, 18m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-5-1



위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T5-2
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-5-2

위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6
내용	이물질 퇴적	0.5m, 23m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-1



위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-2

위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-3



위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-4

위치	T1	-	도면번호	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6
내용	배수로 이격	20m, 1EA	연번	JM-(3-3공구)본선옹벽T2-6-5