

손상 집계표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	목		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-1	JM-용암교(배덕관하면)-1-1	S1	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-2	JM-용암교(배덕관하면)-2-1	S2	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-3	JM-용암교(배덕관하면)-3-1	S3	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-4	JM-용암교(배덕관하면)-4-1	S4	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-4	JM-용암교(배덕관하면)-4-2	S4	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-5	JM-용암교(배덕관하면)-5-1	S5	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-6	JM-용암교(배덕관하면)-6-1	S6	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-6	JM-용암교(배덕관하면)-6-2	S6	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-6	JM-용암교(배덕관하면)-6-3	S6	배덕관 하면	배덕관	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-7	JM-용암교(배덕관하면)-7-1	S7	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-7	JM-용암교(배덕관하면)-7-2	S7	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-7	JM-용암교(배덕관하면)-7-3	S7	배덕관 하면	우벽체	창상균열		2	m	1.5	m	1EA	3.00	m'	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-7	JM-용암교(배덕관하면)-7-4	S7	배덕관 하면	켄틸레버	누수오염		0.5	m	1.5	m	1EA	0.75	m'	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-8	JM-용암교(배덕관하면)-8-1	S8	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-8	JM-용암교(배덕관하면)-8-2	S8	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-8	JM-용암교(배덕관하면)-8-3	S8	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-8	JM-용암교(배덕관하면)-8-4	S8	배덕관 하면	켄틸레버	누수오염		0.5	m	1.5	m	1EA	0.75	m'	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-9	JM-용암교(배덕관하면)-9-1	S9	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-9	JM-용암교(배덕관하면)-9-2	S9	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-9	JM-용암교(배덕관하면)-9-3	S9	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-9	JM-용암교(배덕관하면)-9-4	S9	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-10	JM-용암교(배덕관하면)-10-1	S10	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-10	JM-용암교(배덕관하면)-10-2	S10	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-11	JM-용암교(배덕관하면)-11-1	S11	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		2	m	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-11	JM-용암교(배덕관하면)-11-2	S11	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-11	JM-용암교(배덕관하면)-11-3	S11	배덕관 하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-12	JM-용암교(배덕관하면)-12-1	S12	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-12	JM-용암교(배덕관하면)-12-2	S12	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-13	JM-용암교(배덕관하면)-13-1	S13	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-13	JM-용암교(배덕관하면)-13-2	S13	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-13	JM-용암교(배덕관하면)-13-3	S13	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-14	JM-용암교(배덕관하면)-14-1	S14	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-14	JM-용암교(배덕관하면)-14-2	S14	배덕관 하면	방호벽	파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-15	JM-용암교(배덕관하면)-15-1	S15	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-15	JM-용암교(배덕관하면)-15-2	S15	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-15	JM-용암교(배덕관하면)-15-3	S15	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-15	JM-용암교(배덕관하면)-15-4	S15	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-15	JM-용암교(배덕관하면)-15-5	S15	배덕관 하면	방호벽	파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-16	JM-용암교(배덕관하면)-16-1	S16	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-16	JM-용암교(배덕관하면)-16-2	S16	배덕관 하면	방호벽	파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-17	JM-용암교(배덕관하면)-17-1	S17	배덕관 하면	우벽체	창상균열		2.5	m	1.5	m	1EA	3.75	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-17	JM-용암교(배덕관하면)-17-2	S17	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		3	m	3.0	m	1EA	9.00	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-17	JM-용암교(배덕관하면)-17-3	S17	배덕관 하면	좌벽체	실린드탈락		-	-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-17	JM-용암교(배덕관하면)-17-4	S17	배덕관 하면	좌벽체	실린드탈락		2	m	2.0	m	1EA	4.00	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-18	JM-용암교(배덕관하면)-18-1	S18	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-19	JM-용암교(배덕관하면)-19-1	S19	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		3	m	2.0	m	1EA	6.00	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-19	JM-용암교(배덕관하면)-19-2	S19	배덕관 하면	우벽체	실린드탈락		-	-	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-20	JM-용암교(배덕관하면)-20-1	S20	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-20	JM-용암교(배덕관하면)-20-2	S20	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-20	JM-용암교(배덕관하면)-20-3	S20	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-21	JM-용암교(배덕관하면)-21-1	S21	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-21	JM-용암교(배덕관하면)-21-2	S21	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		3	m	5.0	m	1EA	15.00	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-21	JM-용암교(배덕관하면)-21-3	S21	배덕관 하면	우벽체	창상균열		3	m	5.0	m	1EA	15.00	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-22	JM-용암교(배덕관하면)-22-1	S22	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-22	JM-용암교(배덕관하면)-22-2	S22	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-22	JM-용암교(배덕관하면)-22-3	S22	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		3	m	3.0	m	1EA	9.00	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-22	JM-용암교(배덕관하면)-22-4	S22	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-22	JM-용암교(배덕관하면)-22-5	S22	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-23	JM-용암교(배덕관하면)-23-1	S23	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		1.5	m	1.5	m	1EA	2.25	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-23	JM-용암교(배덕관하면)-23-2	S23	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-23	JM-용암교(배덕관하면)-23-3	S23	배덕관 하면	우벽체	창상균열		2	m	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-23	JM-용암교(배덕관하면)-23-4	S23	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-24	JM-용암교(배덕관하면)-24-1	S24	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	0.15	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-24	JM-용암교(배덕관하면)-24-2	S24	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	1EA	0.30	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-25	JM-용암교(배덕관하면)-25-1	S25	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		2	m	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-25	JM-용암교(배덕관하면)-25-2	S25	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-25	JM-용암교(배덕관하면)-25-3	S25	배덕관 하면	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-26	JM-용암교(배덕관하면)-26-1	S26	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		1.5	m	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-27	JM-용암교(배덕관하면)-27-1	S27	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		2	m	2.2	m	1EA	4.40	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-27	JM-용암교(배덕관하면)-27-2	S27	배덕관 하면	방호벽	파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-27	JM-용암교(배덕관하면)-27-3	S27	배덕관 하면	좌벽체	창상균열		2	m	2.0	m	1EA	4.00	m'	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-28	JM-용암교(배덕관하면)-28-1	S28	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	17상
3-3																		

손상 집계표

공구	사업소	구조물 명	도 면 비 호	연 번	경간	부재	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	목	연장	개소	총량	하자 여부	비고			
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-37	JM-용암교(배덕관하면)-37-1	S37	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-37	JM-용암교(배덕관하면)-37-2	S37	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-37	JM-용암교(배덕관하면)-37-3	S37	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-38	JM-용암교(배덕관하면)-38-1	S38	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-38	JM-용암교(배덕관하면)-38-2	S38	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-39	JM-용암교(배덕관하면)-39-1	S39	배덕관 하면	우벽체	망상균열		5	m	2.0	m	1EA	10.00	m'	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-39	JM-용암교(배덕관하면)-39-2	S39	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-40	JM-용암교(배덕관하면)-40-1	S40	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-40	JM-용암교(배덕관하면)-40-2	S40	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.2	m	1EA	2.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-41	JM-용암교(배덕관하면)-41-1	S41	배덕관 하면	우벽체	파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-42	JM-용암교(배덕관하면)-42-1	S42	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-42	JM-용암교(배덕관하면)-42-2	S42	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-43	JM-용암교(배덕관하면)-43-1	S43	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-43	JM-용암교(배덕관하면)-43-2	S43	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-43	JM-용암교(배덕관하면)-43-3	S43	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-44	JM-용암교(배덕관하면)-44-1	S44	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-44	JM-용암교(배덕관하면)-44-2	S44	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-44	JM-용암교(배덕관하면)-44-3	S44	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-46	JM-용암교(배덕관하면)-46-1	S46	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-47	JM-용암교(배덕관하면)-47-1	S47	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-47	JM-용암교(배덕관하면)-47-2	S47	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-50	JM-용암교(배덕관하면)-50-1	S50	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-50	JM-용암교(배덕관하면)-50-2	S50	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-52	JM-용암교(배덕관하면)-52-1	S52	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-53	JM-용암교(배덕관하면)-53-1	S53	배덕관 하면	캔틸레버	누수흔적		1	m	3.5	m	1EA	3.50	m'	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-54	JM-용암교(배덕관하면)-54-1	S54	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-55	JM-용암교(배덕관하면)-55-1	S55	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-55	JM-용암교(배덕관하면)-55-2	S55	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-56	JM-용암교(배덕관하면)-56-1	S56	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-56	JM-용암교(배덕관하면)-56-2	S56	배덕관 하면	방조벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-57	JM-용암교(배덕관하면)-57-1	S57	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-57	JM-용암교(배덕관하면)-57-2	S57	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-57	JM-용암교(배덕관하면)-57-3	S57	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-58	JM-용암교(배덕관하면)-58-1	S58	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-58	JM-용암교(배덕관하면)-58-2	S58	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-58	JM-용암교(배덕관하면)-58-3	S58	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-58	JM-용암교(배덕관하면)-58-4	S58	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-58	JM-용암교(배덕관하면)-58-5	S58	배덕관 하면	우벽체	파손		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-58	JM-용암교(배덕관하면)-58-6	S58	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-58	JM-용암교(배덕관하면)-58-7	S58	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-60	JM-용암교(배덕관하면)-60-1	S60	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-60	JM-용암교(배덕관하면)-60-2	S60	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-61	JM-용암교(배덕관하면)-61-1	S61	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-61	JM-용암교(배덕관하면)-61-2	S61	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-61	JM-용암교(배덕관하면)-61-3	S61	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-62	JM-용암교(배덕관하면)-62-1	S62	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-62	JM-용암교(배덕관하면)-62-2	S62	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-63	JM-용암교(배덕관하면)-63-1	S63	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-63	JM-용암교(배덕관하면)-63-2	S63	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-64	JM-용암교(배덕관하면)-64-1	S64	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-64	JM-용암교(배덕관하면)-64-2	S64	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-64	JM-용암교(배덕관하면)-64-3	S64	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-65	JM-용암교(배덕관하면)-65-1	S65	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-65	JM-용암교(배덕관하면)-65-2	S65	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-65	JM-용암교(배덕관하면)-65-3	S65	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-66	JM-용암교(배덕관하면)-66-1	S66	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-66	JM-용암교(배덕관하면)-66-2	S66	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.9	m	1EA	1.90	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-66	JM-용암교(배덕관하면)-66-3	S66	배덕관 하면	방조벽	파손	철근노출	0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-67	JM-용암교(배덕관하면)-67-1	S67	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-67	JM-용암교(배덕관하면)-67-2	S67	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-68	JM-용암교(배덕관하면)-68-1	S68	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-68	JM-용암교(배덕관하면)-68-2	S68	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-69	JM-용암교(배덕관하면)-69-1	S69	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-69	JM-용암교(배덕관하면)-69-2	S69	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-69	JM-용암교(배덕관하면)-69-3	S69	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-70	JM-용암교(배덕관하면)-70-1	S70	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-70	JM-용암교(배덕관하면)-70-2	S70	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-71	JM-용암교(배덕관하면)-71-1	S71	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-71	JM-용암교(배덕관하면)-71-2	S71	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-71	JM-용암교(배덕관하면)-71-3	S71	배덕관 하면	방조벽	파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-71	JM-용암교(배덕관하면)-71-4	S71	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-72	JM-용암교(배덕관하면)-72-1	S72	배덕관 하면	우벽체	균열										

손상 집계표

공구	사업소	구조물 명	도 면 비 호	연 번	경간	부재	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	목	연장	개소	총량	하자 여부	비고		
										물량	단위	물량	단위	물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-80	JM-용암교(배덕관하면)-80-4	S80	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-81	JM-용암교(배덕관하면)-81-1	S81	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-82	JM-용암교(배덕관하면)-82-1	S82	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-82	JM-용암교(배덕관하면)-82-2	S82	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-83	JM-용암교(배덕관하면)-83-1	S83	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-83	JM-용암교(배덕관하면)-83-2	S83	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-84	JM-용암교(배덕관하면)-84-1	S84	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-84	JM-용암교(배덕관하면)-84-2	S84	배덕관 하면	방수벽	파손	0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-84	JM-용암교(배덕관하면)-84-3	S84	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-84	JM-용암교(배덕관하면)-84-4	S84	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-85	JM-용암교(배덕관하면)-85-1	S85	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-85	JM-용암교(배덕관하면)-85-2	S85	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.7	m	2EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-85	JM-용암교(배덕관하면)-85-3	S85	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-86	JM-용암교(배덕관하면)-86-1	S86	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-86	JM-용암교(배덕관하면)-86-2	S86	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-87	JM-용암교(배덕관하면)-87-1	S87	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-87	JM-용암교(배덕관하면)-87-2	S87	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-91	JM-용암교(배덕관하면)-91-1	S91	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-92	JM-용암교(배덕관하면)-92-1	S92	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-92	JM-용암교(배덕관하면)-92-2	S92	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-92	JM-용암교(배덕관하면)-92-3	S92	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-92	JM-용암교(배덕관하면)-92-4	S92	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-93	JM-용암교(배덕관하면)-93-1	S93	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-93	JM-용암교(배덕관하면)-93-2	S93	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-94	JM-용암교(배덕관하면)-94-1	S94	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-94	JM-용암교(배덕관하면)-94-2	S94	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-95	JM-용암교(배덕관하면)-95-1	S95	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-96	JM-용암교(배덕관하면)-96-1	S96	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-97	JM-용암교(배덕관하면)-97-1	S97	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-97	JM-용암교(배덕관하면)-97-2	S97	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-97	JM-용암교(배덕관하면)-97-3	S97	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-98	JM-용암교(배덕관하면)-98-1	S98	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-98	JM-용암교(배덕관하면)-98-2	S98	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-99	JM-용암교(배덕관하면)-99-1	S99	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-99	JM-용암교(배덕관하면)-99-2	S99	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-99	JM-용암교(배덕관하면)-99-3	S99	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-99	JM-용암교(배덕관하면)-99-4	S99	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-100	JM-용암교(배덕관하면)-100-1	S100	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-101	JM-용암교(배덕관하면)-101-1	S101	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-101	JM-용암교(배덕관하면)-101-2	S101	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-101	JM-용암교(배덕관하면)-101-3	S101	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-102	JM-용암교(배덕관하면)-102-1	S102	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-102	JM-용암교(배덕관하면)-102-2	S102	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-104	JM-용암교(배덕관하면)-104-1	S104	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-104	JM-용암교(배덕관하면)-104-2	S104	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-104	JM-용암교(배덕관하면)-104-3	S104	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-105	JM-용암교(배덕관하면)-105-1	S105	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-105	JM-용암교(배덕관하면)-105-2	S105	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-106	JM-용암교(배덕관하면)-106-1	S106	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-106	JM-용암교(배덕관하면)-106-2	S106	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-106	JM-용암교(배덕관하면)-106-3	S106	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-106	JM-용암교(배덕관하면)-106-4	S106	배덕관 하면	좌벽체	파손	0.4	m	0.2	m	1EA	0.08	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-106	JM-용암교(배덕관하면)-106-5	S106	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-107	JM-용암교(배덕관하면)-107-1	S107	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-107	JM-용암교(배덕관하면)-107-2	S107	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-107	JM-용암교(배덕관하면)-107-3	S107	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-108	JM-용암교(배덕관하면)-108-1	S108	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-108	JM-용암교(배덕관하면)-108-2	S108	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-108	JM-용암교(배덕관하면)-108-3	S108	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-109	JM-용암교(배덕관하면)-109-1	S109	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-109	JM-용암교(배덕관하면)-109-2	S109	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-110	JM-용암교(배덕관하면)-110-1	S110	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-110	JM-용암교(배덕관하면)-110-2	S110	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-110	JM-용암교(배덕관하면)-110-3	S110	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-110	JM-용암교(배덕관하면)-110-4	S110	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-110	JM-용암교(배덕관하면)-110-5	S110	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-111	JM-용암교(배덕관하면)-111-1	S111	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-111	JM-용암교(배덕관하면)-111-2	S111	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-111	JM-용암교(배덕관하면)-111-3	S111	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-111	JM-용암교(배덕관하면)-111-4	S111	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-111	JM-용암교(배덕관하면)-111-5	S111	배덕관 하면	우벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕관하면)-112	JM-용암교(배덕관하면)-112-1	S112	배덕관 하면	좌벽체	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	

손상 집계 표

구구	사업소	구조물 명	도 면 번호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	목		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위			물량	단위	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-118	JM-용암교(바닥판하면)-118-2	S118	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-118	JM-용암교(바닥판하면)-118-3	S118	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-118	JM-용암교(바닥판하면)-118-4	S118	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-119	JM-용암교(바닥판하면)-119-1	S119	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-119	JM-용암교(바닥판하면)-119-2	S119	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-119	JM-용암교(바닥판하면)-119-3	S119	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-119	JM-용암교(바닥판하면)-119-4	S119	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-119	JM-용암교(바닥판하면)-119-5	S119	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-119	JM-용암교(바닥판하면)-119-6	S119	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-120	JM-용암교(바닥판하면)-120-1	S120	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-120	JM-용암교(바닥판하면)-120-2	S120	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-120	JM-용암교(바닥판하면)-120-3	S120	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-120	JM-용암교(바닥판하면)-120-4	S120	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-120	JM-용암교(바닥판하면)-120-5	S120	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-120	JM-용암교(바닥판하면)-120-6	S120	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-121	JM-용암교(바닥판하면)-121-1	S121	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-121	JM-용암교(바닥판하면)-121-2	S121	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-122	JM-용암교(바닥판하면)-122-1	S122	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-122	JM-용암교(바닥판하면)-122-2	S122	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-123	JM-용암교(바닥판하면)-123-1	S123	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-123	JM-용암교(바닥판하면)-123-2	S123	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-123	JM-용암교(바닥판하면)-123-3	S123	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	2EA	2.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-124	JM-용암교(바닥판하면)-124-1	S124	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-124	JM-용암교(바닥판하면)-124-2	S124	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-124	JM-용암교(바닥판하면)-124-3	S124	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	2EA	2.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-125	JM-용암교(바닥판하면)-125-1	S125	바닥판 하면	캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-125	JM-용암교(바닥판하면)-125-2	S125	바닥판 하면	캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-125	JM-용암교(바닥판하면)-125-3	S125	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-126	JM-용암교(바닥판하면)-126-1	S126	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-126	JM-용암교(바닥판하면)-126-2	S126	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-126	JM-용암교(바닥판하면)-126-3	S126	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-127	JM-용암교(바닥판하면)-127-1	S127	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-127	JM-용암교(바닥판하면)-127-2	S127	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-127	JM-용암교(바닥판하면)-127-3	S127	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-127	JM-용암교(바닥판하면)-127-4	S127	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-128	JM-용암교(바닥판하면)-128-1	S128	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-128	JM-용암교(바닥판하면)-128-2	S128	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-128	JM-용암교(바닥판하면)-128-3	S128	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-129	JM-용암교(바닥판하면)-129-1	S129	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-129	JM-용암교(바닥판하면)-129-2	S129	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-131	JM-용암교(바닥판하면)-131-1	S131	바닥판 하면	캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-131	JM-용암교(바닥판하면)-131-2	S131	바닥판 하면	캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-131	JM-용암교(바닥판하면)-131-3	S131	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-132	JM-용암교(바닥판하면)-132-1	S132	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-132	JM-용암교(바닥판하면)-132-2	S132	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-135	JM-용암교(바닥판하면)-135-1	S135	바닥판 하면	방호벽	파손		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-135	JM-용암교(바닥판하면)-135-2	S135	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-135	JM-용암교(바닥판하면)-135-3	S135	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.7	m	1EA	0.17	m'	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-136	JM-용암교(바닥판하면)-136-1	S136	바닥판 하면	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m'	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-136	JM-용암교(바닥판하면)-136-2	S136	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-136	JM-용암교(바닥판하면)-136-3	S136	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-137	JM-용암교(바닥판하면)-137-1	S137	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-137	JM-용암교(바닥판하면)-137-2	S137	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-137	JM-용암교(바닥판하면)-137-3	S137	바닥판 하면	우박채	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판하면)-138	JM-용암교(바닥판하면)-138-1	S138	바닥판 하면	직박채	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하