




위치	S1-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-1
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-1-1

위치	S1-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-1
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-1-1




위치	S2-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-2-1

위치	S2-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-2-2



위치	S2-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-2-3

위치	S2-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-2-4



위치	S2-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-2-5

위치	S3-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-3-1



위치	S3-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-3-2

위치	S3-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-3-3



위치	S3-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-3-4

위치	S3-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-3-5



위치	S4-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-4-1

위치	S4-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-4-2



위치	S4-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-4-3

위치	S4-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-4-4



위치	S4-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-4
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-강정교-4-5

위치	S4-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-4-6



위치	S4-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-4-7

위치	S5-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-5
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-5-1



위치	S5-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-5
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-강정교-5-2

위치	S5-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-5
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-강정교-5-3



위치	S5-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-5
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-5-4

위치	S5-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-5
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-5-5



위치	S5-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-5
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-5-6

위치	S5-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-5
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-5-7




위치	S5-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-5
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-5-8

위치	S6-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-6
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-강정교-6-1



위치	S6-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-6
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-6-2

위치	S6-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-6
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-강정교-6-3



위치	S6-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-6
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-6-4

위치	S6-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-6
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-6-5



위치	S6-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-6
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-6-6

위치	S6-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-6
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-6-7



위치	S7-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-7
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-강정교-7-1

위치	S7-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-7
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-7-2



위치	S7-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-7
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-7-3

위치	S7-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-7
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-7-4



위치	S8-T1	신축이음부	도면번호	JM-강정교-8
내용	볼트탈락	1EA	연번	JM-강정교-8-1

위치	S8-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-8
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-8-2



위치	S8-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-8
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-강정교-8-3

위치	S8-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-8
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-강정교-8-4



위치	S8-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-8
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-8-5

위치	S8-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-8
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-8-6



위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-9-1

위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-9-2



위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-9-3

위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-9-4



위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-9-5

위치	S9-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-9-6



위치	S10-T1	신축이음부	도면번호	JM-강정교-10
내용	신축이음체결불량	1EA	연번	JM-강정교-10-1

위치	S10-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-10
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-10-2



위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-10
내용	뒹개파손	1EA	연번	JM-강정교-10-3

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-10
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-10-4



위치	S10-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-10
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-11-1

위치	S10-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-10
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-11-2



위치	S10-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-10
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-11-3

위치	S12-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-12
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-12-1



위치	S12-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-12
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-12-2

위치	S12-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-12
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-12-3



위치	S13-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-13
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-강정교-13-1

위치	S13-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-13
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-13-2



위치	S13-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-13
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-13-3

위치	S13-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-13
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-13-4



위치	S13-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-13
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-13-5

위치	S13-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-13
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-13-6



위치	S14-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-14
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	JM-강정교-14-1

위치	S14-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-14
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-14-2



위치	S14-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-14
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-14-3

위치	S14-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-14
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-14-4



위치	S14-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-14
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-14-5

위치	S14-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-14
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-14-6



위치	S15-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-15
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-15-1

위치	S15-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-15
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-15-2



위치	S15-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-15
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-15-3

위치	S15-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-15
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-15-4



위치	S15-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-15
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-15-5

위치	S15-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-15
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-15-6



위치	S16-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-16
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-강정교-16-1

위치	S16-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-16
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-16-2



위치	S16-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-16
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-16-3

위치	S16-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-16
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-16-4



위치	S17-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-17
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-강정교-17-1

위치	S17-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-17
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-17-2



위치	S18-T1	신축이음부	도면번호	JM-강정교-18
내용	볼트탈락	1EA	연번	JM-강정교-18-1

위치	S18-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-18
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-18-2



위치	S18-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-18
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-18-3

위치	S19-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-19
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-19-1



위치	S19-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-19
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-19-2

위치	S20-T1	신축이음부	도면번호	JM-강정교-20
내용	볼트체결불량	1EA	연번	JM-강정교-20-1



위치	S20-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-20
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-20-2

위치	S20-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-20
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-20-3



위치	S21-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-21
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-21-1

위치	S21-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-21
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-21-2



위치	S21-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-21
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-21-3

위치	S22-T2	보도부	도면번호	JM-강정교-22
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-22-1




위치	S22-T1	방호벽	도면번호	JM-강정교-22
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-22-2

위치	S22-T1	보도부	도면번호	JM-강정교-22
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-22-3



위치	S22-T2	방호벽	도면번호	JM-강정교-22
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-22-4

위치	S2	좌벽체	도면번호	JM-강정교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3.1m, 1EA	연번	JM-강정교-23-1



위치	S2	좌벽체	도면번호	JM-강정교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-23-2

위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-23-3



위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-23-4

위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-23-5



위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-강정교-23-6

위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 2EA	연번	JM-강정교-23-7



위치	S2	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-24
내용	누수오염	3m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-24-1

위치	S2	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-24
내용	누수오염	3m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-24-2



위치	S2	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-24
내용	누수오염	3m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-24-3

위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-24
내용	균형	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-24-4



위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	JM-강정교-24-5

위치	S2	우벽체	도면번호	JM-강정교-24
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 3EA	연번	JM-강정교-24-6



위치	S3	하면	도면번호	JM-강정교-25
내용	균형	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-25-1

위치	S3	우벽체	도면번호	JM-강정교-25
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 5EA	연번	JM-강정교-25-2




위치	S3	우벽체	도면번호	JM-강정교-25
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-25-3

위치	S3	우벽체	도면번호	JM-강정교-25
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-25-4



위치	S4	우벽체	도면번호	JM-강정교-26
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.5m, 1EA	연번	JM-강정교-26-1

위치	S4	우벽체	도면번호	JM-강정교-26
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-26-2



위치	S4	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-26
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-26-3

위치	S4	우벽체	도면번호	JM-강정교-26
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-26-4



위치	S8	우벽체	도면번호	JM-강정교-30
내용	망상균열	2m, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-30-1

위치	S9	우벽체	도면번호	JM-강정교-31
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-31-1



위치	S10	우벽체	도면번호	JM-강정교-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-32-1

위치	S10	우벽체	도면번호	JM-강정교-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-32-2



위치	S10	우벽체	도면번호	JM-강정교-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-강정교-32-3

위치	S10	우벽체	도면번호	JM-강정교-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-강정교-32-1



위치	S10	우벽체	도면번호	JM-강정교-32
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-32-2

위치	S12	우벽체	도면번호	JM-강정교-34
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-34-1



위치	S12	우벽체	도면번호	JM-강정교-34
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-강정교-34-2

위치	S14	우벽체	도면번호	JM-강정교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-36-1




위치	S14	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-36-2

위치	S14	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-36
내용	백태	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-36-3



위치	S15	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-37
내용	누수오염	0.3m, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-37-1

위치	S15	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-37
내용	누수오염	0.2m, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-37-2



위치	S15	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-37
내용	누수오염	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-37-3

위치	S15	우벽체	도면번호	JM-강정교-37
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-37-4



위치	S15	우벽체	도면번호	JM-강정교-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-37-5

위치	S15	우벽체	도면번호	JM-강정교-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-37-6



위치	S15	우벽체	도면번호	JM-강정교-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-강정교-37-7

위치	S15	우벽체	도면번호	JM-강정교-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-37-8



위치	S15	우벽체	도면번호	JM-강정교-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 2EA	연번	JM-강정교-37-9

위치	S16	우벽체	도면번호	JM-강정교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 7EA	연번	JM-강정교-38-1



위치	S16	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-38
내용	누수오염	0.3m, 6m, 1EA	연번	JM-강정교-38-2

위치	S16	우벽체	도면번호	JM-강정교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 7EA	연번	JM-강정교-38-3



위치	S16	우벽체	도면번호	JM-강정교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 7EA	연번	JM-강정교-38-4

위치	S16	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-38
내용	누수오염	0.2m, 2.5m, 2EA	연번	JM-강정교-38-5



위치	S16	우벽체	도면번호	JM-강정교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 7EA	연번	JM-강정교-38-6

위치	S16	우벽체	도면번호	JM-강정교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 7EA	연번	JM-강정교-38-7



위치	S16	우벽체	도면번호	JM-강정교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 7EA	연번	JM-강정교-38-8

위치	S16	우측캔틸레버	도면번호	JM-강정교-38
내용	누수오염	0.2m, 2.5m, 1EA	연번	JM-강정교-38-9



위치	S17	우벽체	도면번호	JM-강정교-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 2EA	연번	JM-강정교-39-1

위치	S17	우벽체	도면번호	JM-강정교-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	JM-강정교-39-2



위치	S17	우벽체	도면번호	JM-강정교-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 2EA	연번	JM-강정교-39-3

위치	S17	우벽체	도면번호	JM-강정교-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 2EA	연번	JM-강정교-39-4



위치	S17	우벽체	도면번호	JM-강정교-39
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	JM-강정교-39-5

위치	S18	좌벽체	도면번호	JM-강정교-40
내용	망상균열	2.5m, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-40-1



위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-강정교-40-2

위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 2EA	연번	JM-강정교-40-3




위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-40-4

위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-40-5



위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-40-6

위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-40-7



위치	S19	우벽체	도면번호	JM-강정교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-41-1

위치	S19	우벽체	도면번호	JM-강정교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-강정교-41-2




위치	S19	우벽체	도면번호	JM-강정교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-41-3

위치	S19	우벽체	도면번호	JM-강정교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-41-4




위치	S19	우벽체	도면번호	JM-강정교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-강정교-41-5

위치	S20	우벽체	도면번호	JM-강정교-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 2EA	연번	JM-강정교-42-1



위치	S22	좌벽체	도면번호	JM-강정교-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-44-1

위치	S22	좌벽체	도면번호	JM-강정교-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-44-2



위치	S22	좌벽체	도면번호	JM-강정교-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-44-3

위치	S22	좌벽체	도면번호	JM-강정교-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-44-4



위치	S22	우벽체	도면번호	JM-강정교-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-44-5

위치	S22	우벽체	도면번호	JM-강정교-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-44-6



위치	S1	상면	도면번호	JM-강정교-45
내용	배수관 누수	1EA	연번	JM-강정교-45-1

위치	S1	신축이음부	도면번호	JM-강정교-45
내용	배수관 누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-45-2



위치	S1	상면	도면번호	JM-강정교-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-45-3

위치	S1	상면	도면번호	JM-강정교-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 35m, 1EA	연번	JM-강정교-45-4



위치	S1	좌벽체	도면번호	JM-강정교-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-45-5

위치	S1	하면	도면번호	JM-강정교-45
내용	콘크리트 파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-45-6



위치	S2	벽체	도면번호	JM-강정교-45
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-45-7

위치	S3	우벽체	도면번호	JM-강정교-45
내용	균열	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-45-8



위치	S2	신축이음부	도면번호	JM-강정교-46
내용	배수관누수	--, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-46-1

위치	S3	하면	도면번호	JM-강정교-46
내용	균열	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-46-2



위치	S4	벽체	도면번호	JM-강정교-46
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-46-3

위치	S3	신축이음부	도면번호	JM-강정교-47
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-47-1



위치	S3	좌벽체	도면번호	JM-강정교-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-47-2

위치	S4	벽체	도면번호	JM-강정교-47
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-47-3



위치	S5	좌벽체	도면번호	JM-강정교-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-강정교-47-4

위치	S6	격벽	도면번호	JM-강정교-47
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-47-5



위치	S4	상면	도면번호	JM-강정교-48
내용	배수관손상	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-48-1

위치	S4	상면	도면번호	JM-강정교-48
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-48-2



위치	S4	신축이음부	도면번호	JM-강정교-48
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-48-3

위치	S4	상면	도면번호	JM-강정교-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-48-4




위치	S4	좌벽체	도면번호	JM-강정교-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-48-5

위치	S4	좌벽체	도면번호	JM-강정교-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-48-6



위치	S4	우벽체	도면번호	JM-강정교-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-48-7

위치	S4	좌벽체	도면번호	JM-강정교-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-48-8




위치	S4	좌벽체	도면번호	JM-강정교-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-48-9

위치	S5	좌벽체	도면번호	JM-강정교-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-48-10



위치	S6	벽체	도면번호	JM-강정교-48
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-48-11

위치	S5	신축이음부	도면번호	JM-강정교-49
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-49-1



위치	S5	좌벽체	도면번호	JM-강정교-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-49-2

위치	S5	우벽체	도면번호	JM-강정교-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-49-3



위치	S5	좌벽체	도면번호	JM-강정교-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-49-4

위치	S5	좌벽체	도면번호	JM-강정교-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-49-5



위치	S5	하면	도면번호	JM-강정교-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-49-6

위치	S5	우벽체	도면번호	JM-강정교-49
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-49-7



위치	S5	벽체	도면번호	JM-강정교-49
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-49-8

위치	S6	신축이음부	도면번호	JM-강정교-50
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-50-1



위치	S6	좌벽체	도면번호	JM-강정교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-50-2

위치	S6	우벽체	도면번호	JM-강정교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-50-3



위치	S6	좌벽체	도면번호	JM-강정교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-50-4

위치	S6	하면	도면번호	JM-강정교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-50-5



위치	S6	벽체	도면번호	JM-강정교-50
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-50-6

위치	S6	우벽체	도면번호	JM-강정교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-50-7



위치	S6	하면	도면번호	JM-강정교-50
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-50-8

위치	S7	신축이음부	도면번호	JM-강정교-51
내용	배수관누수	--, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-51-1



위치	S7	상면	도면번호	JM-강정교-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	JM-강정교-51-2

위치	S7	좌벽체	도면번호	JM-강정교-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-51-3



위치	S7	좌벽체	도면번호	JM-강정교-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-51-4

위치	S7	우벽체	도면번호	JM-강정교-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-51-5



위치	S7	좌벽체	도면번호	JM-강정교-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.4m, 1EA	연번	JM-강정교-51-6

위치	S7	벽체	도면번호	JM-강정교-51
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-51-7



위치	S7	우벽체	도면번호	JM-강정교-51
내용	균열(0.3mm미만)	1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-51-8

위치	S7	우벽체	도면번호	JM-강정교-51
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-51-9



위치	S8	신축이음부	도면번호	JM-강정교-52
내용	배수관누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-52-1

위치	S8	하면	도면번호	JM-강정교-52
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 3EA	연번	JM-강정교-52-2



위치	S8	좌벽체	도면번호	JM-강정교-52
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-52-3

위치	S8	우벽체	도면번호	JM-강정교-52
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-52-4



위치	S8	벽체	도면번호	JM-강정교-52
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-52-5

위치	S9	신축이음부	도면번호	JM-강정교-53
내용	배수관누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-53-1




위치	S9	상면	도면번호	JM-강정교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-53-2

위치	S9	하면	도면번호	JM-강정교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 3EA	연번	JM-강정교-53-3




위치	S9	우벽체	도면번호	JM-강정교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-53-4

위치	S9	우벽체	도면번호	JM-강정교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-53-5



위치	S9	격벽	도면번호	JM-강정교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-53-6

위치	S9	우벽체	도면번호	JM-강정교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-53-7



위치	S9	좌벽체	도면번호	JM-강정교-53
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-53-8

위치	S9	벽체	도면번호	JM-강정교-53
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-53-9



위치	S10	신축이음부	도면번호	JM-강정교-54
내용	배수관누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-54-1

위치	S10	상면	도면번호	JM-강정교-54
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-54-2




위치	S10	우벽체	도면번호	JM-강정교-54
내용	망상균열	0.8m, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-54-3

위치	S10	벽체	도면번호	JM-강정교-54
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-54-4



위치	S10	격벽	도면번호	JM-강정교-54
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-54-5

위치	S11	신축이음부	도면번호	JM-강정교-55
내용	배수관누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-55-1



위치	S11	좌벽체	도면번호	JM-강정교-55
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-55-2

위치	S11	우벽체	도면번호	JM-강정교-55
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-55-3



위치	S11	좌벽체	도면번호	JM-강정교-55
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-55-4

위치	S11	하면	도면번호	JM-강정교-55
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 2EA	연번	JM-강정교-55-5



위치	S11	벽체	도면번호	JM-강정교-55
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-55-6

위치	S12	신축이음부	도면번호	JM-강정교-56
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-56-1




위치	S12	상면	도면번호	JM-강정교-56
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-56-2

위치	S12	좌벽체	도면번호	JM-강정교-56
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-56-3



위치	S12	하면	도면번호	JM-강정교-56
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-강정교-56-4

위치	S12	우벽체	도면번호	JM-강정교-56
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-56-5



위치	S12	우벽체	도면번호	JM-강정교-56
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-56-6

위치	S12	하면	도면번호	JM-강정교-56
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-강정교-56-7



위치	S12	벽체	도면번호	JM-강정교-56
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-56-8

위치	S12	좌벽체	도면번호	JM-강정교-56
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-56-9



위치	S12	격벽	도면번호	JM-강정교-56
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-56-10

위치	S13	좌벽체	도면번호	JM-강정교-57
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-57-1



위치	S13	하면	도면번호	JM-강정교-57
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 2EA	연번	JM-강정교-57-2

위치	S13	하면	도면번호	JM-강정교-57
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-57-3




위치	S13	좌측	도면번호	JM-강정교-57
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-57-4

위치	S13	벽체	도면번호	JM-강정교-57
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-57-5



위치	S13	상면	도면번호	JM-강정교-57
내용	배수관백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-57-6

위치	S14	신축이음부	도면번호	JM-강정교-58
내용	배수관누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-58-1



위치	S14	신축이음부	도면번호	JM-강정교-58
내용	배수관누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-58-2

위치	S14	좌벽체	도면번호	JM-강정교-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-강정교-58-3



위치	S14	하면	도면번호	JM-강정교-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-58-4

위치	S14	좌벽체	도면번호	JM-강정교-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-58-5



위치	S14	벽체	도면번호	JM-강정교-58
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-58-6

위치	S14	좌벽체	도면번호	JM-강정교-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-58-7



위치	S14	우벽체	도면번호	JM-강정교-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-58-8

위치	S15	신축이음부	도면번호	JM-강정교-59
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-59-1



위치	S15	하면	도면번호	JM-강정교-59
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-59-2

위치	S15	좌벽체	도면번호	JM-강정교-59
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-59-3



위치	S15	좌벽체	도면번호	JM-강정교-59
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-강정교-59-4

위치	S15	하면	도면번호	JM-강정교-59
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-59-5



위치	S15	벽체	도면번호	JM-강정교-59
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-59-6

위치	S15	상면	도면번호	JM-강정교-59
내용	배수관백태	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-59-7



위치	S16	신축이음부	도면번호	JM-강정교-60
내용	배수관누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-60-1

위치	S16	상면	도면번호	JM-강정교-60
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-60-2



위치	S16	우벽체	도면번호	JM-강정교-60
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-60-3

위치	S16	좌벽체	도면번호	JM-강정교-60
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-60-4



위치	S16	좌벽체	도면번호	JM-강정교-60
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-60-5

위치	S16	벽체	도면번호	JM-강정교-60
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-60-6



위치	S16	좌벽체	도면번호	JM-강정교-60
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-60-7

위치	S17	신축이음부	도면번호	JM-강정교-61
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-61-1



위치	S17	상면	도면번호	JM-강정교-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-강정교-61-2

위치	S17	좌벽체	도면번호	JM-강정교-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-61-3



위치	S17	상면	도면번호	JM-강정교-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-61-4

위치	S17	상면	도면번호	JM-강정교-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-61-5



위치	S17	좌벽체	도면번호	JM-강정교-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-강정교-61-6

위치	S17	우벽체	도면번호	JM-강정교-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-강정교-61-7



위치	S17	우벽체	도면번호	JM-강정교-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-61-8

위치	S17	벽체	도면번호	JM-강정교-61
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-61-9



위치	S18	-	도면번호	JM-강정교-62
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-강정교-62-1

위치	S18	상면	도면번호	JM-강정교-62
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-62-2



위치	S18	상면	도면번호	JM-강정교-62
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-62-3

위치	S18	좌벽체	도면번호	JM-강정교-62
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.4m, 1EA	연번	JM-강정교-62-4



위치	S18	좌벽체	도면번호	JM-강정교-62
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-62-5

위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-62
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-62-6



위치	S18	벽체	도면번호	JM-강정교-62
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-62-7

위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-62
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-62-8



위치	S18	우벽체	도면번호	JM-강정교-62
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-62-9

위치	S19	-	도면번호	JM-강정교-63
내용	배수관손상	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-63-1



위치	S19	좌벽체	도면번호	JM-강정교-63
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-63-2

위치	S19	좌벽체	도면번호	JM-강정교-63
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-63-3



위치	S19	벽체	도면번호	JM-강정교-63
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-63-4

위치	S19	상면	도면번호	JM-강정교-63
내용	배수관백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-63-5



위치	S19	격벽	도면번호	JM-강정교-63
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-강정교-63-6

위치	S20	상면	도면번호	JM-강정교-64
내용	배수관손상	1EA	연번	JM-강정교-64-1



위치	S20	좌벽체	도면번호	JM-강정교-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-64-2

위치	S20	하면	도면번호	JM-강정교-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-64-3



위치	S20	좌벽체	도면번호	JM-강정교-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-64-4

위치	S20	벽체	도면번호	JM-강정교-64
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-64-5



위치	S20	우벽체	도면번호	JM-강정교-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-강정교-64-6

위치	S21	신축이음부	도면번호	JM-강정교-65
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-65-1



위치	S21	-	도면번호	JM-강정교-65
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-강정교-65-2

위치	S21	좌벽체	도면번호	JM-강정교-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.4m, 1EA	연번	JM-강정교-65-3



위치	S21	우벽체	도면번호	JM-강정교-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-65-4

위치	S21	벽체	도면번호	JM-강정교-65
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-65-5



위치	S22	신축이음부	도면번호	JM-강정교-66
내용	배수관누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-66-1

위치	S22	좌벽체	도면번호	JM-강정교-66
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-66-2



위치	S22	우벽체	도면번호	JM-강정교-66
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-66-3

위치	S22	벽체	도면번호	JM-강정교-66
내용	장착구부식	8EA	연번	JM-강정교-66-4



위치	S22	상면	도면번호	JM-강정교-66
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-66-5

위치	S22	우벽체	도면번호	JM-강정교-66
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 2EA	연번	JM-강정교-66-6



위치	S22	상면	도면번호	JM-강정교-66
내용	배수관백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-66-7

위치	P1	코핑	도면번호	JM-강정교-67
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-67-1



위치	P1	코핑	도면번호	JM-강정교-67
내용	재료분리	0.5m, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-67-2

위치	P1	코핑	도면번호	JM-강정교-67
내용	망상균열	3m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-67-3



위치	P1	코핑	도면번호	JM-강정교-67
내용	누수흔적	0.5m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-67-4

위치	P1	코핑	도면번호	JM-강정교-67
내용	표지판누락	1EA	연번	JM-강정교-67-5




위치	P2	코핑	도면번호	JM-강정교-68
내용	긁힘	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-68-1

위치	P2	코핑	도면번호	JM-강정교-68
내용	누수흔적	1.5m, 2.5m, 1EA	연번	JM-강정교-68-2



위치	P2	코핑	도면번호	JM-강정교-68
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-68-3

위치	P2	코핑	도면번호	JM-강정교-68
내용	망상균열	2m, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-68-4



위치	P4	코핑	도면번호	JM-강정교-70
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-70-1

위치	P4	코핑	도면번호	JM-강정교-70
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-70-2



위치	P4	코핑	도면번호	JM-강정교-70
내용	누수흔적	3m, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-70-3

위치	P5	기둥	도면번호	JM-강정교-71
내용	균열	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-71-1



위치	P5	기둥	도면번호	JM-강정교-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-71-2

위치	P5	코핑	도면번호	JM-강정교-71
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-71-3



위치	P5	교량받침	도면번호	JM-강정교-71
내용	도장박락	0.2m, 0.2m, 2EA	연번	JM-강정교-71-4

위치	P6	기둥	도면번호	JM-강정교-72
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-72-1



위치	P6	기둥	도면번호	JM-강정교-72
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-72-2

위치	P6	기둥	도면번호	JM-강정교-72
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.2m, 1EA	연번	JM-강정교-72-3



위치	P7	기둥	도면번호	JM-강정교-73
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-73-1

위치	P7	기둥	도면번호	JM-강정교-73
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-73-2




위치	P7	코핑	도면번호	JM-강정교-73
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-73-3

위치	P7	코핑	도면번호	JM-강정교-73
내용	표지판탈락	1EA	연번	JM-강정교-73-4



위치	P8	기둥	도면번호	JM-강정교-74
내용	균형	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-74-1

위치	P8	코핑	도면번호	JM-강정교-74
내용	표지판탈락	1EA	연번	JM-강정교-74-2



위치	P8	코핑	도면번호	JM-강정교-74
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.9m, 1EA	연번	JM-강정교-74-3

위치	P8	기둥	도면번호	JM-강정교-74
내용	망상균열	4m, 3.5m, 1EA	연번	JM-강정교-74-4



위치	P9	기둥	도면번호	JM-강정교-75
내용	균형	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-강정교-75-1

위치	P9	기둥	도면번호	JM-강정교-75
내용	균형	1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-75-2



위치	P9	기둥	도면번호	JM-강정교-75
내용	균형	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-75-3

위치	P9	기둥	도면번호	JM-강정교-75
내용	헬스파손	--, 3.5m, 1EA	연번	JM-강정교-75-4



위치	P9	코핑	도면번호	JM-강정교-75
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-75-5

위치	P9	기둥	도면번호	JM-강정교-75
내용	망상균열	3.2m, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-75-6



위치	P10	기둥	도면번호	JM-강정교-76
내용	헬스파손	--, 2.5m, 1EA	연번	JM-강정교-76-1

위치	P10	코핑	도면번호	JM-강정교-76
내용	재료분리	0.5m, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-76-2



위치	P10	코핑	도면번호	JM-강정교-76
내용	재료분리	1m, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-76-3

위치	P11	코핑	도면번호	JM-강정교-77
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-77-1



위치	P11	기둥	도면번호	JM-강정교-77
내용	망상균열	3m, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-77-2

위치	P11	기둥	도면번호	JM-강정교-77
내용	균침	0.2m, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-77-3



위치	P11	코핑	도면번호	JM-강정교-77
내용	표지판탈락	1EA	연번	JM-강정교-77-4

위치	P11	기둥	도면번호	JM-강정교-77
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-77-5



위치	P11	기둥	도면번호	JM-강정교-77
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-77-6

위치	P12	코핑	도면번호	JM-강정교-78
내용	재료분리	0.2m, 0.7m, 1EA	연번	JM-강정교-78-1



위치	P12	코핑	도면번호	JM-강정교-78
내용	재료분리	0.4m, 0.7m, 1EA	연번	JM-강정교-78-2

위치	P12	코핑	도면번호	JM-강정교-78
내용	콘크리트박락	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-78-3



위치	P12	코핑	도면번호	JM-강정교-78
내용	무수축물탈균열	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-78-4

위치	P12	기둥	도면번호	JM-강정교-78
내용	기타	1EA	연번	JM-강정교-78-5



위치	P12	기둥	도면번호	JM-강정교-78
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-78-6

위치	P13	코핑	도면번호	JM-강정교-79
내용	보수부 들뜸	0.6m, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-79-1



위치	P13	코핑	도면번호	JM-강정교-79
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-79-2

위치	P13	코핑	도면번호	JM-강정교-79
내용	재료분리	0.2m, 0.7m, 1EA	연번	JM-강정교-79-3



위치	P13	기둥	도면번호	JM-강정교-79
내용	균열(0.3mm미만)	0.3mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-79-4

위치	P13	기둥	도면번호	JM-강정교-79
내용	망상균열	11.3m, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-79-5



위치	P13	기둥	도면번호	JM-강정교-79
내용	기타	1EA	연번	JM-강정교-79-6

위치	P14	기둥	도면번호	JM-강정교-80
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.4m, 1EA	연번	JM-강정교-80-1



위치	P14	기둥	도면번호	JM-강정교-80
내용	균열(0.3mm미만)	0.3mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-강정교-80-2

위치	P14	기둥	도면번호	JM-강정교-80
내용	균열	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-80-3



위치	P14	코핑	도면번호	JM-강정교-80
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-80-4

위치	P15	기둥	도면번호	JM-강정교-81
내용	균열	0.7m, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-81-1



위치	P15	기둥	도면번호	JM-강정교-81
내용	균형	0.7m, 0.4m, 1EA	연번	JM-강정교-81-2

위치	P15	기둥	도면번호	JM-강정교-81
내용	누수오염	1m, 14m, 1EA	연번	JM-강정교-81-3



위치	P15	코핑	도면번호	JM-강정교-81
내용	재료분리	3m, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-81-4

위치	P16	코핑	도면번호	JM-강정교-82
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-강정교-82-1



위치	P16	코핑	도면번호	JM-강정교-82
내용	재료분리	1.5m, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-82-2

위치	P16	코핑	도면번호	JM-강정교-82
내용	교각표지판 탈락	1EA	연번	JM-강정교-82-3



위치	P17	코핑	도면번호	JM-강정교-83
내용	표면불량	0.4m, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-83-1

위치	P17	기둥	도면번호	JM-강정교-83
내용	균형	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-83-2



위치	P17	코핑	도면번호	JM-강정교-83
내용	재료분리	0.2m, 0.7m, 1EA	연번	JM-강정교-83-3

위치	P18	기둥	도면번호	JM-강정교-84
내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-84-1



위치	P18	코핑	도면번호	JM-강정교-84
내용	재료분리	0.5m, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-84-2

위치	P18	코핑	도면번호	JM-강정교-84
내용	재료분리	0.4m, 0.8m, 3EA	연번	JM-강정교-84-3



위치	P19	코핑	도면번호	JM-강정교-85
내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-85-1

위치	P19	기둥	도면번호	JM-강정교-85
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-85-2



위치	P19	코핑	도면번호	JM-강정교-85
내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-강정교-85-3

위치	P19	코핑	도면번호	JM-강정교-85
내용	표지판탈락	1EA	연번	JM-강정교-85-4



위치	P19	코핑	도면번호	JM-강정교-85
내용	재료분리	1m, 0.8m, 2EA	연번	JM-강정교-85-5

위치	P19	코핑	도면번호	JM-강정교-85
내용	재료분리	1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-강정교-85-6



위치	P20	코핑	도면번호	JM-강정교-86
내용	백태	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	JM-강정교-86-1

위치	P20	기둥	도면번호	JM-강정교-86
내용	망상균열	2.5m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-86-2



위치	P20	기둥	도면번호	JM-강정교-86
내용	균형	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	JM-강정교-86-3

위치	P20	코핑	도면번호	JM-강정교-86
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-강정교-86-4



위치	P20	코핑	도면번호	JM-강정교-86
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	JM-강정교-86-5

위치	P21	기둥	도면번호	JM-강정교-87
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-87-1



위치	P21	기둥	도면번호	JM-강정교-87
내용	균형	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-강정교-87-2

위치	P21	기둥	도면번호	JM-강정교-87
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-87-3



위치	P21	코핑	도면번호	JM-강정교-87
내용	재료분리	0.4m, 0.8m, 1EA	연번	JM-강정교-87-4

위치	P21	코핑	도면번호	JM-강정교-87
내용	재료분리	0.2m, 0.8m, 3EA	연번	JM-강정교-87-5



위치	A1	내부	도면번호	JM-강정교-88
내용	체수	1EA	연번	JM-강정교-88-1

위치	A2	내부	도면번호	JM-강정교-89
내용	체수	1.5m, 2m, 1EA	연번	JM-강정교-89-1



위치	A2	내부	도면번호	JM-강정교-89
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-강정교-89-2

위치	A2	내부	도면번호	JM-강정교-89
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-강정교-89-3



위치	A2	내부	도면번호	JM-강정교-89
내용	체수	3.5m, 10.5m, 1EA	연번	JM-강정교-89-4

위치	A2	내부	도면번호	JM-강정교-89
내용	체수	1.5m, 6m, 1EA	연번	JM-강정교-89-5



위치	A2	받침장치	도면번호	JM-강정교-89
내용	받침물탈균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-강정교-89-6

위치			도면번호	
내용			연번	