

자 문 의 건 서

□ 안 건 : 2017년 공동구 정밀점검 용역

분 야	검 토 의 건	비 고
	◦ 상태평가 결과 우수 변동에 따른 전차와 비교 분석하여 상세히 사후보방. ◦ 공동구 채수 부분 부분에 대하여는 누설원 (지하수, 유출수) 에 대하여 사후보방. ◦ 향후 채수 부분은 레벨측량은 실시하여 집수경 추가 설치등이 필요함.	

2017년 11월 17일

자문위원 : 황 인석(인)

자 문 의 건 서

□ 안 건 : 2017년 공동구 정밀점검 용역

분 야	검 토 의 건	비 고
	- 전체 공동구에 존재하는 관선이 대체로 전량 설 여부의 결정을 보고서 상의 근거확으로 기록이 요청됨. - 측수 부분도 우물수의 지하수와 외부수(우수등)에 연관성 관련이 있음으로써, 측수의 배수층에 대하여도 보고서 등에 제시해 요청함.	

2017년 11월 17일

자문위원 : 가성권 (인) 가성권

자 문 의 건 서

□ 안 건 : 2017년 공동구 정밀점검 용역

분 야	검 토 의 건	비 고
최종보고 및 자문회의	- 결함 발생 부위에 대한 라거 보수공사 시행 여부 명기 필요 - 체수구간의 경우 체수 처리방법에 따른 수은 예산 대비 효과를 검토하여 조치 방법 제기 필요. (가성비 검토)	

2017년 11월 17일

자문위원 : _____ (인)

도록이진과 공동구 업무담당 전성민

참 석 자 서 명 부

2017년 공동구 정밀점검 용역 최종보고회

연번	소 속	직 책	서 명
	KICT	연구위원	이승호
	한국시설안전공단	실장	황인백
	한국시설안전공단	주임	최창수
	"	부 장	양승환
	"	부 장	김필경

마 상은 KB 213-21-0253 p36