

가천교 범물동방향 탄산화 DATA

시험결과

측정위치	탄산화깊이(mm)	최소피복두께	경과년수	탄산화잔여깊이(mm)	탄산화속도계수	잔존수명예측	상태평가등급
S02 캔틸레버	10.0	39.0	17	29.0	2.43	143.0	b
S03 캔틸레버	11.0	47.0	17	36.0	2.67	182.1	a
S05 캔틸레버	11.0	33.0	17	22.0	2.67	68.0	b
P01 코핑부	12.5	69.0	17	56.5	3.03	347.3	a
P02 기둥부	11.0	100.0	17	89.0	2.67	1112.9	a
P03 기둥부	12.0	86.0	17	74.0	2.91	646.5	a