

가천교 안심방향 탄산화 DATA

시험결과

측정위치	탄산화깊이(mm)	최소피복두께	경과년수	탄산화잔여깊이(mm)	탄산화속도계수	잔존수명예측	상태평가등급
S02 캔틸레버	11.5	40.0	17	28.5	2.79	104.4	b
S03 캔틸레버	11.0	39.0	17	28.0	2.67	110.1	b
S05 캔틸레버	14.5	44.0	17	29.5	3.52	70.4	b
P01 코핑부	11.0	91.0	17	80.0	2.67	899.2	a
P02 기둥부	9.5	86.0	17	76.5	2.30	1102.4	a
P03 기둥부	10.0	82.0	17	72.0	2.43	881.3	a