

RC-RADAR			가천교 철근탐사 자료			
PROJECT TITLE			2019년 상반기 시설물 정밀안전점검 기술용역			
Company			(주)명성엔지니어링		Client	대구동부순환도로(주)
탄산화시험 피복두께 실측 결과						
No	방향	위치	철근방향	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	범물 방향	바닥판하면 S2 캔틸레버	배력철근	39	40	양호
2		바닥판하면 S3 캔틸레버	배력철근	47	40	양호
3		바닥판하면 S5 캔틸레버	배력철근	33	40	양호
4		교각 P1 코핑부	수평철근	69	100	양호
5		교각 P2 기둥부	수평철근	100	100	양호
6		교각 P3 기둥부	수평철근	86	100	양호
7	안심 방향	바닥판하면 S2 캔틸레버	배력철근	40	40	양호
8		바닥판하면 S3 캔틸레버	배력철근	39	40	양호
9		바닥판하면 S5 캔틸레버	배력철근	44	40	양호
10		교각 P1 코핑부	수평철근	91	100	양호
11		교각 P2 기둥부	수평철근	86	100	양호
12		교각 P3 기둥부	수평철근	82	100	양호



