

3. 측정, 시험 성과표

반발경도시험 성과표

시험위치	슈미트해머 반발도		타격방향		보정 반발경도(R)	암판정 결과
	측정 DATA	평균값	(°)	보정값		
STA.0+680 2단	55 54 52 50 50 <u>66</u> <u>64</u> <u>64</u> <u>64</u> <u>60</u> 60 50 <u>64</u> <u>64</u> <u>64</u> 56 <u>62</u> 50 <u>62</u> 60	63.4	0	-1.7	61.7	경암
STA.0+850 1단	<u>68</u> <u>62</u> <u>64</u> <u>66</u> <u>62</u> <u>58</u> 54 54 54 50 50 50 <u>64</u> <u>62</u> <u>60</u> 50 50 54 54 <u>60</u>	62.6	0	-1.7	60.9	경암

