

평창IC1교

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S1	바닥판하면	7.0	60.0	53.0	20.0	1.57	a
pH-2	S2	바닥판하면	6.0	60.0	54.0	20.0	1.34	a
pH-3	A1	교대	5.0	100.0	95.0	20.0	1.12	a
pH-4	P1	교각	5.0	100.0	95.0	20.0	1.12	a