

진부2터널(인천)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도 계수)	평가등급
pH-1	S3	천단부	16.0	75.0	59.0	20.0	3.58	a
pH-2	S18	천단부	17.0	75.0	58.0	20.0	3.80	a